



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

Energiebericht 2010

- Fortschreibung -

ANHANG

Erscheinungsdatum: Juni 2011

Teil 1: Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
	Verwaltungsgebäude													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.633	Gas	63,2	37%	-58%	35,9	6%	-10%	288	9%	32%	Seit 01.10.2008 Anmietung einer Teilfläche durch 40
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.760	Gas	164,4	14%	26%	22,3	56%	-36%	228	60%	32%	Das Objekt wird wegen des Wegfalls des Gebäudes Josef-Haubrich-Hof verstärkt durch die VHS genutzt.
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	90	FW	143,4	2%	10%	20,2	20%	-42%	136	100%	-21%	
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	1.120	Gas	79,2	14%	-39%	12,7	12%	-64%	101	11%	-41%	
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	1.118	FW	148,2	100%	14%	39,2	23%	12%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	6.229	FW	49,6	21%	-57%	29,3	-6%	-35%	160	17%	-19%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	997	FW	128,5	15%	-1%	13,9	3%	-81%	181	98%	5%	
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.196	Gas	0,0	-100%	-100%	0,0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	4.880	FW	105,5	12%	-19%	20,8	6%	-41%	196	15%	-1%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	27.179	FW	42,9	-17%	-71%	88,1	-3%	46%	200	20%	-9%	Rechenzentrum, E-Technik wird saniert
11005	Wahlamt	Athener Ring 5	1.224	FW	64,4	18%	-50%	43,1	60%	23%	291	85%	69%	nur temporäre Nutzung
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	298	Heizöl	273,0	136%	110%	6,6	4%	-81%	94	-18%	-45%	Wird als Wohnhaus genutzt
13002	Bauhof	Bergisch Gladbacher	322	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand, abgemeldet am 31.12.06
11007	Verwaltungsgebäude	Berliner Str. 36	6.043	Gas	85,3	14%	-39%	5,0	-1%	-84%	48	-6%	-76%	schulische Nutzung mit Turnhalle und externe Mieter
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	4.627	FW	112,6	-8%	-13%	25,3	25%	-28%	208	-7%	5%	Nebenkostenabrechnung Heizung ohne Angabe eines Verbrauchs.
12110	Versorgungsamt	Boltensternstr. 10	3.191	FW	73,7	100%	-43%	0,0	0%	-100%	118	100%	-46%	Nebenkostenabrechnung Strom ohne Angabe eines Verbrauchs

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	823	Gas	145,2	-20%	12%	4,9	25%	-86%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
11010	Desinfektion	Eifelwall 3	753	Gas	231,0	14%	78%	13,8	31%	-61%	134	-69%	-22%	Desinfektion
11011	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 5	1.465	Gas	157,4	28%	21%	42,2	-2%	25%	1	0%	-99%	
11012	Lebensmittelinstitut	Eifelwall 7	3.809	FW Gas	70,1	14%	-46%	37,9	15%	8%	242	1%	22%	
12024	Familienberatung	Florenzer Str. 20	569	FW	47,3	-68%	-64%	5,0	-50%	-93%	0	0%	-100%	Abmietung zum 31.03.2009. Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	405	FW	27,7	100%	-79%	4,2	0%	-88%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung nur für 3 Monate
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	5.275	Gas	105,7	34%	-8%	13,0	23%	-71%	332	17%	68%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	15.177	Gas	66,9	-1%	-55%	45,5	4%	14%	114	18%	-48%	
11017	TAS	Genoveastr. 64-66	6.127	Gas Heizöl	147,2	3%	28%	16,0	-2%	-65%	201	13%	2%	
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	6.351	FW	119,2	13%	4%	24,4	2%	-46%	145	-8%	-27%	
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	6.863	Gas	140,0	3%	-7%	28,7	3%	-28%	141	17%	-36%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	361	Gas	142,2	-3%	9%	11,4	-1%	-67%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
12109	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 64-66	518	FW	47,5	-55%	-63%	22,7	5%	-35%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
12047	Verwaltungsgebäude	Hollweghstr. 22-26	247	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	wird über Pauschale abgerechnet
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	6.124	Gas	124,1	-6%	8%	9,6	-2%	-79%	166	20%	-16%	
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	497	FW	59,4	145%	-54%	13,3	1125%	-80%	198	721%	-10%	Seit 01.05.2008 SV

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	3.132	FW	26,2	100%	-80%	36,1	-13%	3%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	5.967	Gas	22,8	-12%	-80%	22,6	-1%	-50%	192	79%	-3%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	15.707	FW	118,2	24%	3%	83,5	16%	11%	149	25%	-32%	Sanierung Klima- und Lüftungsanlage und Erneuerung Beleuchtung geplant
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	8.596	FW	89,6	27%	-22%	50,0	-42%	7%	107	-32%	-51%	seit 09.03.2009 Ausweichquartier des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	2.123	Gas	132,0	14%	2%	11,6	1%	-67%	101	2%	-41%	
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	17.922	Gas	104,1	1%	-31%	49,2	8%	23%	219	6%	10%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	10.264	FW	50,6	17%	-56%	27,5	5%	-39%	123	-2%	-38%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	2.054	k. A.	0,0	0%	-100%	18,2	15%	-48%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	532	Gas	1,8	100%	-99%	0,3	-81%	-99%	806	7%	369%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	3.977	Gas	121,8	0%	-6%	1,8	8%	-95%	201	-36%	2%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	2.089	Gas	111,2	10%	-14%	0,3	73%	-99%	0	0%	-100%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, kein Wasserverbrauch
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	12.256	Gas	97,8	7%	-15%	9,0	117%	-80%	183	54%	-8%	z. T Leerstand und externe Vermieter
11033	Gesundheitsamt /Nebengebäude	Lungengasse 13-17	934	FW/ Gas	156,7	43%	21%	40,0	-3%	14%	435	17%	153%	
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.827	k. A.	0,0	0%	-100%	56,7	8%	62%	165	-66%	-4%	Baulager, diverse Firmen als Mieter
12033	Verwaltungsgebäude	Mailänder Passage 1	147	FW	0,0	0%	-100%	10,3	-44%	-71%	0	0%	-100%	abgemietet zum 30.06.2009
12107	Kfz-Zulassungsstelle	Max-Glomsda-Str. 4	4.784	Gas	0,0	-100%	-100%	35,3	-2%	1%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung / Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12059	Verwaltungsgebäude	Neumarkt 13	770	Gas	167,7	-38%	29%	19,5	114%	-44%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.985	FW/ Gas	102,3	43%	-11%	34,5	-3%	-23%	174	61%	-12%	
12060	Gesundheitsamt Nebengebäude	Neumarkt 23/Thieboldsgasse	2.274	FW	106,4	18%	-18%	4,8	24%	-86%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	24.428	Gas	45,6	9%	-70%	32,6	-2%	-19%	174	38%	-21%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	63.129	Heizöl	39,2	-2%	-66%	32,6	-3%	-28%	386	9%	76%	
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	8.257	FW	80,4	-19%	-36%	105,5	28%	132%	705	-77%	222%	hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichtenanlagen
11045	Spanischer Bau, Bezirksrathaus Innenstadt	Rathausplatz 1	15.002	FW	91,1	9%	-39%	57,5	2%	44%	233	3%	6%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.684	FW	111,1	13%	-26%	47,6	11%	19%	135	-43%	-38%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	3.346	FW	0,0	-100%	-100%	17,5	0%	-50%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung / Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs
12071	Stadthaus Chorweiler	Ripphanstr. 9	99	FW	120,1	22%	-8%	5,6	0%	-84%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser / Strom ohne Angabe eines Verbrauchs.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	668	Gas	97,5	-4%	-25%	8,9	23%	-75%	153	3%	-11%	
12112	Verwaltungsgebäude	Saliering 42	2.904	k. A.	0,0	0%	-100%	9,7	0%	-72%	0	0%	-100%	seit 01.03.2009 angemietet. Nebenkosten ohne Angabe eines Verbrauchs
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	496	FW	80,5	-1%	-38%	13,9	56%	-60%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
13004	Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	6.757	Gas	143,0	0%	1%	105,7	4%	45%	228	-12%	15%	hoher Strombedarf durch besondere Ausstattung: Leitstelle mit eigenem Rechenzentrum mit Kühlung und Klimatisierung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str.	1.124	Gas	0,0	-100%	-100%	22,0	-22%	-37%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung / Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.607	FW	86,4	44%	-34%	9,9	29%	-87%	700	3413%	307%	Bibliothek belegt ca. 40% des Gebäudes, der Rest ist Leerstand
11046	Verwaltungsgebäude	Steinberger Str. 40	1.371	Gas	132,2	-8%	2%	14,0	15%	-60%	259	0%	51%	
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	24.548	Heizöl	76,0	-23%	-34%	14,8	-5%	-67%	101	25%	-49%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	738	Gas	116,5	-16%	-10%	40,6	13%	-46%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	6.262	Gas	64,6	13%	-44%	21,3	-4%	-53%	274	21%	38%	
12080	Verwaltungsgebäude	Unter Taschenmacher	1.050	k. A.	0,0	0%	-100%	14,7	7%	-58%	0	0%	-100%	abgemietet zum 30.06.2010
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.053	Gas	88,3	-61%	-41%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Strom / Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	2.345	Heizöl	135,7	29%	4%	12,2	4%	-65%	111	31%	-35%	Dampfheizung ohne Regelung
12115	VHS	Vogelsanger Str. 80	361	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	vom 01.02.2009 bis 31.12.2010. Nebenkosten ohne Angabe eines Verbrauchs
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	248	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	571	Gas	117,7	-13%	-9%	27,4	18%	-22%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
11050	Verwaltungsgebäude	Widdersdorfer Str. 1	0	Gas	0,0	-100%	0%	0,0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Objekt wurde zum 31.10.2009 verkauft
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	21.596	FW	62,4	21%	-58%	65,9	1%	65%	170	15%	-22%	Energieanalyse 2008
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	174.203	FW	57,4	1%	-50%	40,6	1%	-15%	195	17%	-11%	
12103	Lagerfläche Wahlautomaten von -322-	Zypressenstr. 43	587	FW	89,3	-63%	-31%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist als Lager durch das Wahlamt angemietet

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
	Schulen													
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	2.156	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist seit 1997 an das Griechische Generalkonsulat vermietet;
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	15.733	Gas	115,2	3%	-9%	13,7	4%	-46%	152	27%	5%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	5.580	Gas	69,8	7%	-55%	10,7	25%	-49%	179	30%	3%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.022	FW	140,0	6%	-10%	78,0	21%	95%	133	17%	-19%	hoher Strombedarf durch z. T. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet, in 2010 umgebaut
21002	Gemeinschaftsgrundschule	Adolph-Kolping-Str.	4.617	Gas	110,3	21%	-29%	17,7	-2%	-7%	471	36%	189%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	10.419	Gas	91,0	-7%	-35%	27,2	-3%	10%	207	1%	40%	
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	9.455	FW/ Gas	125,0	28%	-3%	22,3	18%	26%	138	46%	-5%	
21004	Gemeinschaftsgrundschule ; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	5.246	Gas	85,7	9%	-39%	15,4	39%	-11%	249	36%	42%	
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (SOS) LVR	Alter Militärring 96	20.049	Gas	100,4	4%	-31%	25,1	3%	26%	191	42%	29%	
21073	Marienschule (Katholische Grundschule); Gemeinschaftsgrundschule	Altonaer Str. 32	5.270	Gas	128,8	-11%	-17%	23,5	36%	21%	200	1%	14%	
21074	Lukas-Schule (Katholische Grundschule) ; Gemeinschaftsgrundschule	Alzeyer Str. 12	6.081	Gas	148,4	-7%	5%	19,0	60%	10%	195	4%	11%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz	2.122	Gas	158,3	20%	2%	15,8	29%	-10%	252	28%	54%	
21020	Gemeinschaftsgrundschule ; Rhein. Schule für Sprachbehinderte	Am Feldrain 10	5.015	Gas	181,3	0%	17%	25,2	8%	50%	682	78%	290%	schlechte Wärmedämmung: Betonbau, bodentiefe Einfachverglasung, Flachdach nicht gedämmt, Türen und Fenster aus Eisen
24010	Auslagerungsobjekt	Am Hirschsprung	116	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Hausmeisterwohnung
22009	Erweiterungsfläche für WE 21009	Am Jungholz 6	528	Heizöl	147,6	100%	-5%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	seit August 2009 angemietete, Nebenkostenabrechnung Strom/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
21254	GS-Montesori	Am Pistorhof	7.440	FW/ Gas	41,6	-38%	-67%	17,9	20%	-17%	175	43%	7%	
21006	Katholische Grundschule	Am Portzenacker 1b	3.991	Gas	97,3	7%	-37%	20,7	-4%	23%	210	20%	20%	
22001	HM-Wohnung zu WE 21100	Am Rosengarten 89	106	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	7.413	Gas	152,0	-9%	7%	24,2	-15%	30%	531	118%	204%	
24003	Auslagerungsobjekt	Am Schulberg 2 u. 6	340	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	0%	0	0%	-100%	Abmietung 31.07.2008
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	763	Heizöl	146,5	0%	-5%	16,3	45%	9%	1.152	32%	607%	
21076	Gemeinschaftsgrundschule Katholische Grundschule	An den Kaulen 62-64	3.908	Gas	205,4	-4%	32%	23,5	30%	-25%	619	-17%	254%	Schulgebäude wurde mittlerweile saniert, Sanierung der TH steht noch aus
21007	Gemeinschaftsgrundschule	An St. Theresia 1	2.875	Gas	176,8	5%	14%	29,0	-6%	93%	186	13%	14%	Turnhalle Heerler Ring wird stromseitig über die Schule mitversorgt, daher zu hoher Kennwert
21008	Katholische Grundschule	Andreas-Hermes-Str.	3.681	FW	108,1	30%	-30%	14,2	16%	-22%	637	50%	291%	OGTS-Anbau in 2007, hoher Stromverbrauch in 2010 durch Bautrocknung
21077	Gemeinschaftsgrundschule Katholische Grundschule	Annastr. 63	5.440	Gas	105,8	-13%	-32%	7,2	27%	-64%	453	89%	159%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
22186	HM-Wohnung	Annostraße 88	95	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Ersatzwohnung bis 31.10.2010
21154	Gemeinschafts-grundschule	Antwerpener Str. 19	4.927	FW/ Gas	154,7	45%	-10%	11,7	27%	-43%	224	10%	28%	falsche Zählerzuordnung mit WE 11003
21213	Schule für Geistigbehinderte	Auf dem Sandberg 120	4.589	Gas	103,7	-22%	-31%	21,8	-20%	-11%	272	-25%	56%	Umbau; Errichtung Fertigbaueinheit August 2007
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	2.346	Gas	126,1	27%	-16%	25,6	26%	10%	364	6%	109%	
21023	Katholische Grundschule; Gemeinschaftshauptschule	Baadenberger Str. 11	8.620	Gas	62,2	6%	-56%	14,5	19%	-13%	334	-26%	91%	Generalsanierung 2004 - 2007, Inbetriebnahme OGTS 2007
21082	Gemeinschafts-grundschule	Bachemer Str. 69	3.487	Gas	156,5	4%	1%	12,0	8%	-33%	202	61%	24%	
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.953	FW	149,0	8%	-4%	11,9	22%	-29%	182	-40%	4%	Fernwärmedirektanschluss
21084	Gemeinschafts-grundschule ; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.996	Gas	86,4	-18%	-44%	19,8	-3%	15%	442	52%	153%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.575	Gas	129,3	34%	-17%	28,9	-13%	-28%	260	-8%	58%	
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	4.178	Gas	161,2	8%	7%	14,0	32%	-38%	230	41%	32%	
21253	Außenstelle Kollegs- chule Niehler Kirchweg; Hauptschule ; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str.	5.155	Gas	161,8	-12%	18%	14,4	-2%	-36%	203	20%	24%	
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	5.085	Gas	134,7	2%	-13%	18,4	4%	-3%	251	37%	43%	
21086	Katholische Grundschule	Berrenrather Str. 179	3.072	Gas	144,8	24%	-7%	15,6	23%	-16%	168	17%	3%	
21024	GGs Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	3.740	Gas	159,5	-3%	3%	15,7	-3%	-20%	197	28%	12%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 48	6.729	Gas	120,4	-4%	-8%	10,3	18%	-37%	103	32%	-30%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21089	Katholische Grundschule	Berrischstr. 134-136	1.325	Gas	0,0	-100%	-100%	0,0	-100%	-100%	453	6567%	178%	Reservefläche für Kita, kein Schulbetrieb
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	10.115	Gas	108,7	-14%	-15%	25,1	26%	41%	139	-26%	-4%	
21262	Auslagerungsobjekt	Biggestr. 7	272	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	0%	0	0%	-100%	Objekt wurde 08/2003 als Ausweichfläche WE 21090 für Apostelgymnasium bei 40 angemietet, Abrechnung erfolgt pauschal 500,00 EUR/a;
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	7.279	Gas	157,5	-6%	23%	17,2	11%	-2%	439	36%	203%	Turnhalle schlecht wärmegeklämt, Einzelraumregelung häufig defekt, daher schlechte Regelungsmöglichkeit
21092	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	3.738	Gas	236,6	6%	57%	11,9	29%	-50%	189	1%	8%	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	3.519	Gas	181,3	-23%	-8%	9,0	6%	-60%	192	92%	2%	Objekt wird abgerissen und als Passivhaus-Schule neu errichtet
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	-100%	-100%	0	0%	-100%	seit 03.11.2009 Anmietung als Ausweichfläche
21093	GHS ; Astrid-Lindgren-GGS	Borsigstr. 13	8.147	Gas	122,7	3%	-13%	13,6	16%	-23%	205	7%	17%	
21994	Gemeinschaftshauptschule	Brehmstr. 2	4.433	Gas	153,5	1%	5%	12,0	3%	-38%	1.195	301%	539%	Auflösung der GHS zum Schuljahr 2010/2011, wird als Gesamtschule weitergeführt
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	3.180	Gas	248,3	-8%	60%	19,5	7%	-3%	209	-12%	28%	
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	3.481	Gas	152,5	-10%	-2%	21,2	-17%	9%	390	-61%	139%	Umbauarbeiten von August 05 bis März 08 (Containerersatzbauten), OGTS in 2007
21035	Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	13.217	Gas	98,6	-62%	-16%	6,9	-63%	-73%	145	-20%	-12%	Sanierung Gebäudehülle und Heizzentrale in 2010, Neubau Turnhalle
21094	Katholische Hauptschule; Katholische Grundschule	Bülowlstr. 88-90	8.427	Gas	105,4	2%	-26%	10,5	-5%	-41%	401	0%	129%	Kernsanierung bis 10/2011

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	34.658	FW	103,8	-25%	-18%	38,7	-23%	65%	272	14%	88%	
21013	Berthold-Otto-Schule (GGs); Katholische Grundschule	Buschfeldstr. 46	8.109	Gas/Heizöl	108,2	1%	-24%	11,2	18%	-35%	222	79%	27%	OGTS in 2007
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGs)	Cäsarstr. 21	3.449	Gas	206,0	0%	33%	35,2	0%	102%	611	153%	249%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	7.634	Gas	106,3	8%	-18%	12,6	2%	-38%	88	4%	-39%	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendreal-schule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	6.034	FW/Gas	119,6	28%	-13%	16,6	3%	-25%	234	33%	58%	
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	6.909	Gas	55,7	4%	-57%	8,5	14%	-43%	117	37%	-21%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	10.800	Gas	94,8	-6%	-28%	8,3	3%	-52%	144	51%	-3%	
21015	Gemeinschafts-grundschule	Dellbrücker Hauptstr.	4.287	Gas	60,0	-36%	-61%	12,6	-5%	-37%	239	39%	46%	Erweiterung von Turnhalle und Neubau Mitte 2007
21016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Real-schule	Dellbrücker Maus-pfad	611	k. A.	0,0	0%	-100%	8,7	-7%	-42%	0	0%	-100%	PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Real-schule	Dellbrücker Maus-pfad	11.663	Gas	90,2	-11%	-38%	14,3	-8%	-19%	97	26%	-48%	Ganztagsschule seit 2006/2007
21017	Katholische Grund-schule	Diependahlstr. 12	4.399	Gas	110,8	-42%	-29%	28,9	-6%	52%	243	-51%	49%	OGTS in 2007, Altbau in 2009 generalsaniert, bis dahin erhöhter Stromverbrauch durch elektrobeheizte Container
21019	Rhein-Gymnasium ; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	14.199	Gas/Heizöl	148,9	8%	15%	13,9	13%	-25%	92	0%	-37%	Seit 2009/2010 Ganztagsschule
21215	James-Krüss-Schule (GGs); KGS ; Schule	Edisonstr. / Zehnthofstr.	7.996	Gas	176,8	3%	25%	17,4	2%	3%	284	17%	62%	Gebäudehülle schlecht gedämmt, OGTS-Anbau in 2007

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
	für Lernbehinderte													
21099	Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg 18; Werner-von-Siemens-Berufskolleg 19; Hans-Böckler-Berufskolleg 17 ; Berufskolleg 6	Eitorfer Str. 16-24	36.557	FW/ Gas	88,3	25%	-36%	27,0	19%	-12%	131	6%	-20%	Leistungsreduzierung geplant
21100	Gemeinschafts-grundschule ; Katholische Grundschule	Erlenweg 16	5.820	Gas	166,4	-40%	-24%	21,5	-17%	-44%	190	-84%	9%	Schulschwimmbad, Technik ohne Regelung, Schwimmbad und Schule erhalten neue Regelung (Schwimmbadregelung in 2009 in Betrieb)
21265	GGs	Ernstbergstr. 2	4.359	Gas	78,9	31%	-49%	10,0	20%	-43%	159	31%	-9%	
21174	Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Escher Str. 217	11.995	Gas	65,2	1%	-48%	27,1	-8%	-5%	411	0%	151%	Biotop+Schrebergärten werden mitversorgt.
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	10.530	Gas	83,7	-15%	-36%	13,8	-4%	-31%	85	43%	-42%	Seit 2009/2010 Ganztagschule ohne Mensa
21021	Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.871	FW/ Gas	93,0	31%	-20%	12,5	1%	-51%	167	21%	2%	
21022	GGs Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.699	FW	141,6	16%	-4%	21,2	22%	4%	496	80%	165%	Zähler für Schule wurde vom EVU nicht abgelesen. Verbrauch durch Hausmeisterablesung ermittelt.
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	6.116	Gas	74,5	-26%	-43%	11,9	-3%	-28%	1.134	66%	666%	Ganztagschule seit 2010/2011
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.428	Gas	148,8	-9%	-4%	26,3	19%	-6%	267	-46%	53%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	9.039	Gas	162,1	-16%	11%	12,3	2%	-28%	342	23%	83%	
21038	Montessori-Grundschule; Montessori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	8.251	Gas	90,1	24%	-36%	37,0	13%	120%	317	99%	81%	Schule seit Schuljahr 2006/2007 gebundene Ganztagschule im Aufbau, bis 2011 alle Klassen im Ganztags

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
24012	Auslagerungsobjekt	Floriansgasse	554	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung Freifläche
21241	Katholische Grundschule	Forststr. 20	2.037	Gas	278,3	7%	80%	30,3	14%	39%	157	27%	-4%	
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	6.675	FW/ Gas	172,0	42%	25%	12,1	22%	-40%	590	572%	299%	Ganztagsschule seit 2009/2010
21105	GGG; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS); Außenstelle SOS Auguststr.	Freiligrathstr. 60	5.688	Gas	196,8	-2%	39%	18,0	20%	0%	219	-8%	25%	
21025	Peter-Petersen-GGS	Friedensstr. 41-45	3.842	Gas	146,5	-9%	-6%	14,7	-12%	-21%	182	-13%	12%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	15.217	Gas	88,8	-5%	-32%	26,7	0%	40%	200	115%	38%	Seit 2010/2011 Ganztagsschule
21108	Gertrud-Bollenrath-Schule (SfL)	Fühlinger Weg 7	4.202	Gas	95,1	0%	-37%	3,1	60%	-88%	177	68%	2%	Leerstand seit 01.08.2007
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26	9.894	Gas	110,4	-3%	-16%	10,1	-3%	-41%	90	2%	-39%	Ganztagsschule seit 2010/2011
21026	KGS	Fußballstr. 55	4.826	Gas	118,3	-10%	-24%	12,8	3%	-30%	323	-13%	84%	OGTS in 2007
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); GGS; Kita	Garthestr. 20-24	6.461	Heizöl	110,4	-40%	-23%	12,5	-4%	-31%	215	168%	23%	Heizenergie von 04/09 bis 12/09
21110	Gemeinschaftsgrundschule	Geilenkircher Str. 52	6.033	Gas	164,6	-21%	16%	13,2	21%	-24%	186	-21%	6%	Einfachverglaste Fenster, Fassade nicht gedämmt. Dach der TH in Wellasbest, Glasbausteine.
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.955	Gas	82,9	10%	-47%	18,6	6%	24%	384	26%	136%	
21027	Gymnasium	Genoveastr. 58-62	7.648	Gas	85,1	0%	-33%	16,8	7%	-3%	133	53%	-8%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.643	FW/ Gas	117,1	36%	-26%	10,4	31%	-51%	196	18%	35%	Seit 2010/2011 Ganztagsschule

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.453	Gas	140,7	-14%	7%	12,8	26%	-31%	156	3%	8%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des Berufskollegs 11 Ulrepforte; Nebenstelle des Hansa-gymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	8.998	FW/ Gas	158,6	18%	20%	25,7	-6%	21%	102	-9%	-29%	
21115	GGG ; GHS	Gereonswall 57	4.278	FW/ Gas	193,1	22%	25%	11,0	-7%	-27%	248	-21%	42%	
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.228	Gas	173,8	19%	12%	33,6	-15%	95%	217	24%	33%	Übernahme der Kita 31100 als OGTS
21117	Gemeinschaftsgrundschule	Godorfer Hauptstr. 7	1.467	Gas	104,7	73%	-32%	22,3	94%	49%	331	170%	103%	OGTS in 2007; Container wurden 2007 abgerissen aber erst 2009 in der Flächendatei berücksichtigt.
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	2.293	Gas	83,2	47%	-46%	18,9	28%	-17%	1.113	203%	583%	
21118	GGG; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	14.600	FW	158,9	36%	29%	21,0	20%	-4%	208	24%	43%	Sanierungsmaßnahmen (GI) in Arbeit
21028	GGG; KGS	Gotenring 5	4.790	FW/ Gas	129,9	26%	-16%	17,4	1%	-17%	196	15%	12%	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	11.199	Gas	110,7	2%	-14%	24,8	-3%	35%	56	35%	-61%	
24005	Auslagerungsobjekt	Grafenmühlenweg 80	120	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung Hausmeisterwohnung
21120	Geschwister-Scholl-Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	4.359	Gas	107,9	-23%	-19%	8,1	-43%	-60%	132	14%	-11%	
21119	Katholische Hauptschule	Großer Griechenmarkt 76	7.100	FW/ Gas	169,1	15%	19%	11,8	19%	-37%	207	32%	18%	
21219	Kath. Grundschule	Gutnickstr. 37	3.037	Gas	71,7	-7%	-54%	19,0	7%	-16%	446	186%	174%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
24029	Auslagerungsobjekt WE 21029	Hachenburger Str. 1	122	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	seit 09.11.2009, Nebenkosten über Pauschale
21029	Gemeinschaftshauptschule	Hachenburger Str. 11	4.652	Gas	139,1	9%	-5%	11,3	44%	-37%	97	0%	-48%	
21121	GGs	Halfengasse 25	2.788	Gas	102,3	-5%	-34%	17,0	4%	-22%	279	-5%	71%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	FW/ Gas	116,8	45%	-24%	13,6	19%	-26%	387	21%	167%	
21218	Albert-Schweitzer-Realschule (SZ Ostheim) ; Heinrich-Heine-Gymnasium (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	18.824	Gas	143,6	4%	9%	27,2	6%	30%	176	77%	22%	Ganztagsschule seit 2009/2010
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	8.100	Gas	161,0	13%	40%	16,7	64%	-33%	125	11%	-24%	
21031	Gemeinschaftsgrundschule	Hauptstr. 432	3.233	Gas/ Heizöl	366,6	6%	137%	9,9	3%	-48%	130	-3%	-20%	
21993	Wilhelm-Busch-Realschule ; Lessing-Gymnasium ; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	26.405	Gas	106,2	-7%	-18%	30,7	0%	66%	172	75%	19%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räume, Beleuchtung in vielen Bereichen ständig eingeschaltet; seit 2010/2011 Ganztagsschule
21123	Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 15	Heinrichstr.51	10.022	FW/ Gas	104,6	31%	-9%	16,1	-7%	-36%	83	6%	-49%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	8.834	FW	104,0	21%	-29%	15,1	-8%	-19%	189	12%	1%	
21267	OGTS	Hermesgasse 107a /Ha	581	Gas	38,2	100%	-75%	9,1	0%	-39%	150	100%	-14%	gehört zur WE 21121, Anmietung seit April 2009; Kosten werden auf 21121 gebucht
21032	KGS; GGS; Außenstelle SFS Kopernikusstr. 40	Heßhofstr. 45	7.465	Gas	132,7	-4%	-6%	20,9	1%	20%	203	25%	16%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21033	Katholische Grundschule	Hinter der Kirche 5	2.863	Gas	126,6	7%	-18%	18,7	0%	-6%	196	-12%	20%	
24186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Ausweichfläche)	Hohe Pforte 4 - 6	1.130	k. A.	0,0	0%	-100%	9,3	2063%	-38%	0	0%	-100%	Nebenkosten über Pauschale
21034	Gemeinschaftsgrundschule	Hohe Str. 77-79	5.573	Gas	145,1	-43%	-33%	26,5	54%	-30%	391	-57%	123%	Schulschwimmbad, umfangreiche Baumaßnahmen, OGTS ab 01.04.2009
24224	Anmietung für WE 21224	Hollweghstr. 22-26	569	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkosten über Pauschale
21052	André-Thomkins-Schule (StL, Außenstelle der StL Auf dem Sandberg)	Holweider Str. 2	4.807	Gas	118,1	-19%	-22%	10,6	9%	-52%	200	43%	15%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad ohne Wärmemengenzähler, Verbrauch aus den Vorjahren nicht vollständig
21180	Gemeinschaftshauptschule	Holzheimer Weg 34	4.870	Heizöl	191,9	-7%	30%	13,8	23%	-33%	183	24%	-2%	
21221	KGS; GGS	Honschaftsstr. 312	5.974	Sonstige	148,0	5%	4%	16,2	15%	-11%	149	-3%	-15%	
21036	KGS	Horststr. 1	5.016	Gas	106,9	-5%	-31%	16,1	-6%	-9%	288	11%	65%	OGTS in 2007
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.598	Gas/Heizöl	140,1	14%	7%	22,1	-1%	9%	1.124	802%	675%	durch Rohrbrüche erhöhter Wasserverbrauch
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	8.158	FW/Gas	154,1	17%	32%	11,3	-7%	-56%	183	27%	12%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str.)	Humboldtstr. 80	3.559	Gas/Heizöl	105,7	-11%	-58%	10,1	17%	-79%	736	103%	294%	Teilweise Leerstand und Abriss, Anmietung von Containern in 2009
23055	Max-Planck-Realschule	Humboldtstr. 81	14.010	Gas	72,8	-22%	-44%	15,4	1%	3%	108	23%	-27%	
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	13.859	FW/Gas	82,9	11%	-37%	9,8	0%	-44%	689	208%	366%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.792	Gas	118,8	31%	-23%	12,9	67%	-38%	142	12%	-13%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	636	Gas	193,2	40%	25%	14,9	7%	-63%	195	202%	19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	33.334	Gas	141,8	-15%	13%	36,4	-15%	58%	282	14%	94%	innenliegende Bereiche ohne Tageslicht und mech. Belüftung
21223	GGs	Irisweg 2	4.089	Gas	30,7	20%	-80%	24,2	10%	25%	170	-4%	4%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	1.010	Gas	165,9	44%	7%	10,9	28%	-27%	163	34%	-5%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	12.648	FW	115,6	-31%	-9%	10,5	-64%	-39%	259	-49%	79%	
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3 / Hollweg	8.594	Gas	131,0	-2%	2%	12,8	-5%	-29%	105	-20%	-27%	
21234	GGs; KGS	Kapitelstr. 24-26	7.264	Gas	132,3	-20%	-6%	15,5	3%	-10%	1.181	-33%	575%	OGTS in 2007
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	8.491	FW	114,1	-4%	-22%	15,4	-20%	-30%	112	-38%	-40%	
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	8.930	FW	170,9	12%	28%	13,8	-12%	-26%	109	14%	-26%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010; Ganztagschule seit 2010/2011
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	8.095	FW/ Gas	249,0	13%	117%	18,4	-4%	-26%	233	-16%	42%	
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	16.611	FW/ Gas	173,5	21%	-5%	45,1	3%	22%	523	39%	261%	
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	13.731	Gas	83,9	-13%	-34%	18,2	8%	6%	131	-8%	-10%	
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	5.319	Gas	113,8	9%	-27%	10,8	76%	-41%	143	-69%	-18%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGs)	Kirchweg 138	5.364	Gas	123,3	17%	-20%	17,1	-17%	-11%	224	15%	28%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65-67	5.258	Gas	210,2	-6%	58%	11,8	38%	-34%	558	203%	277%	Ganztagschule seit 2009/2010; Entwurf für neues Schulgebäude Sept. 2010
21131	Schule für Geistigbehinderte / Kolkrabenschule; Schule für Lernbehinderte / Kolkrabenschule	Kolkrabenweg 8-10	9.005	Heizöl	166,3	19%	10%	21,2	7%	-10%	701	27%	303%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	4.639	Gas	67,8	-58%	-56%	14,6	10%	-13%	205	110%	26%	OGTS in 2007
21042	GGS	Konrad-Adenauer-Str. 20	4.002	Gas	147,0	-22%	-41%	43,2	-1%	-13%	814	49%	365%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	GGS; Schule für Sprachbehinderte	Kopernikusstr. 40-42	6.182	Gas	93,0	-19%	-35%	16,3	42%	-19%	251	72%	44%	
21997	Nordpark-Schule (SfL)	Kretzerstr. 5	3.942	Gas	158,3	1%	5%	9,4	3%	-58%	243	5%	40%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.141	Gas	96,1	27%	-30%	12,9	0%	-40%	242	35%	63%	
21264	Katholische Grundschule	Kupfergasse 35	4.986	Gas	59,5	33%	-58%	18,4	22%	-30%	137	30%	-17%	Turnhalle am 25.10.2010 in Betrieb genommen
21135	Katholische Grundschule	Kupfergasse 5-11	3.123	Gas	114,6	-13%	-26%	9,5	-13%	-52%	542	290%	233%	
21044	KGS	Langemaß 21	4.069	Gas	136,1	-2%	-12%	20,1	19%	5%	266	-28%	52%	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); KGS	Lebensbaumweg 51	6.345	FW/ Gas	134,9	18%	-4%	19,8	56%	21%	172	-33%	-2%	
21045	Gemeinschaftsgrundschule	Leuchterstr. 25	3.249	Gas	107,7	14%	-31%	17,4	34%	16%	167	52%	3%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	8.917	Gas	139,4	0%	6%	15,6	35%	-27%	95	-1%	-35%	Seit 2009/2010 Ganztagschule
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule (SfL)	Leyendecker Str. 20-24	2.850	Gas	155,4	23%	3%	16,3	18%	-45%	920	-50%	429%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010
21139	GGS; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.754	Gas	127,4	4%	-18%	14,9	-8%	-16%	238	13%	36%	
21140	KGS; Johann-Christoph-Winters-SOS	Lindenburger Allee 38-40	3.045	FW	159,8	14%	3%	19,1	16%	8%	277	34%	70%	
21141	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	7.877	Gas	96,9	-12%	-17%	19,3	-5%	-25%	1.147	264%	600%	
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des Berufs-	Lochnerstr. 13-15	3.331	Gas	246,3	-1%	59%	27,6	48%	58%	709	64%	335%	Backsteinbau ohne Dämmung, Dach ungedämmt, Holzfenster mit Einfachverglasung.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
	kolleg 3 an der Lindenstraße													
21238	Kindertagesstätte; GGS	Lohmarer Str. 11	4.044	Gas	187,0	-16%	21%	12,7	-1%	-31%	171	-56%	-2%	
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	2.794	Gas	131,6	-10%	-15%	15,3	18%	-16%	213	39%	31%	
21144	KGS	Longericher Hauptstr. 85	2.280	Gas	140,1	-9%	-10%	17,5	24%	-18%	386	14%	137%	
21145	GGS; Nebenstelle des Berufskolleg 16	Loreleysstr. 3-5	5.413	FW/ Gas	99,2	-4%	-30%	10,1	28%	-43%	272	17%	55%	
23227	GGS; Außenstelle Montessori-AGS Ferdinandstr.	Lustheider Str. 43	5.428	Gas	64,1	3%	-54%	16,6	13%	10%	166	27%	2%	
21046	KGS; Förderschule des LVR	Luzerner Weg 72	3.270	Gas	73,8	11%	-52%	9,7	-5%	-35%	125	10%	-23%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	8.428	FW/ Gas	140,3	12%	-3%	25,9	6%	18%	193	-8%	10%	
21149	Katholische Grundschule	Mainzer Str. 30-40	4.217	FW/ Gas	146,0	20%	-6%	23,2	-1%	26%	254	16%	56%	
21150	Förderschule Sprache	Marienplatz 2	2.029	FW	150,8	29%	1%	9,0	-18%	-55%	194	33%	11%	
21065	Förderschule Lernen	Martin-Köllen-Str. 1	2.882	Gas	191,7	-7%	27%	15,9	1%	-30%	878	-11%	404%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmegeklämt, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGS)	Martinusstr. 26	6.181	Gas	110,0	7%	-22%	12,9	19%	-31%	277	-8%	59%	
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50-52	3.381	Heizöl	191,7	-23%	40%	18,3	19%	-15%	457	11%	205%	Kita wird mitversorgt. 36 GAG-Apartements werden mit Wasser mitversorgt
21153	KGS; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.062	Gas	126,0	-14%	-19%	21,5	-7%	11%	299	-7%	83%	OGTS in 2007
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	34.674	FW	78,3	-1%	-37%	32,7	-13%	45%	158	-8%	9%	Viele innenliegende Räume mit künstlicher Beleuchtung, Betrieb von

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
														veralteten Lüftungsanlagen mit großen Luftmengen, Beheizung der Räume durch Lüftungsanlage, daher hohe Laufzeit der Motoren
21188	GGs Merianstr.	Merianstr. 7-9	126	FW	66,7	100%	-57%	13,8	0%	-8%	0	0%	-100%	PPP (außer Wohnung OG); neue WE 23188
23188	GGs Merianstr.	Merianstr. 7-9	9.959	FW	66,7	-8%	-52%	13,8	-8%	-8%	267	-55%	53%	
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	892	Heizöl	182,9	2%	18%	24,0	8%	60%	308	-23%	88%	HM-Dienstwohnung Rest vermietet für ABM-Maßnahmen
21155	Erich-Gutenberg-Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	15.025	Gas	117,1	9%	-6%	20,3	9%	-29%	113	16%	-31%	
21156	Gemeinschaftshauptschule	Mommensenstr. 5-11	5.892	Gas	142,9	-3%	-2%	10,8	23%	-38%	124	12%	-34%	
21047	Eduard-Mörke-Schule (StE)	Mörkeweg 2-6	5.102	Gas	154,7	-14%	3%	13,0	-5%	-35%	176	-30%	1%	
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 99	2.815	Gas	153,1	41%	-1%	21,5	39%	43%	194	32%	19%	OGTS in 2007
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	8.335	Gas	85,2	-9%	-32%	8,1	11%	-46%	195	-5%	34%	
21078	Gemeinschaftsgrundschule	Nesselrodestr. 15	5.182	Gas	131,6	13%	-27%	11,1	3%	-63%	160	32%	-8%	
21050	Heideschule (GGs)	Neue Heide 25-27	5.095	Gas	94,4	-18%	-39%	16,7	-34%	-5%	282	-29%	73%	in 2009 bis auf Turnhalle generalsaniert, im Herbst 2007 zusätzlich Start der OGTS
21263	GGs	Neue Sandkaul 23	4.211	Gas	72,9	98%	-53%	14,3	4%	-5%	199	9%	36%	
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	5.651	Gas/Heizöl	113,4	-4%	-20%	15,7	26%	-11%	158	31%	-10%	
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-Berufskolleg 17	Neuhöffer Str. 12	3.746	FW/Gas	154,8	17%	12%	9,2	14%	-61%	177	13%	8%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	13.359	Gas	88,7	-7%	-36%	16,0	-2%	-32%	115	-57%	-22%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21159	GGs	Neusser Str. 605	2.568	Gas	155,3	51%	0%	25,8	119%	33%	259	41%	59%	
21079	GGs; Außenstelle der GHS Reutlinger Str.	Nibelungenstr. 50a	3.735	Gas	148,5	-28%	-4%	23,5	2%	25%	249	38%	42%	
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	10.187	Gas	155,2	23%	35%	14,0	-1%	-44%	137	4%	-17%	
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	5.728	Gas	150,8	6%	12%	14,7	0%	-25%	97	2%	-34%	Ganztagsschule
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	23.161	FW/ Gas	132,8	36%	1%	13,2	1%	-35%	115	-22%	-21%	
21191	GHS; GGS	Nürnberger Str. 10	10.496	Holz/ Gas	113,6	-3%	-33%	19,3	-34%	-44%	217	-34%	24%	Schulschwimmbad in 2008 nicht ständig in Betrieb, Sanierung Umkleideräume, Duschen
21164	GGs; Förderschule Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-25	5.302	Gas	204,1	-1%	32%	14,5	6%	-18%	185	-8%	6%	Veraltete Fenster und Eingangstüren, Fassade nicht wärmedämmend, alte Kesselanlage und Heizungsregelung inkl. Heizungsverteilung.
21053	KGS	Olpener Str. 930	2.789	Gas	272,5	8%	76%	14,7	15%	-27%	393	42%	141%	OGTS in 2007
21165	Außenstelle HS Paul-Humburg-Str. 13; Förderschule Sprache	Ossietzkystr. 2	4.750	Gas	180,7	2%	17%	12,3	13%	-34%	251	38%	43%	
21166	Katholische Grundschule	Osterather Str. 13	3.860	Gas	131,1	-8%	-15%	10,3	11%	-45%	179	27%	2%	
21996	(Schulzentrum Weiden) Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium	Ostlandstr. 39	33.152	FW	121,0	39%	-8%	39,4	2%	90%	95	18%	-34%	Ganztagsschule im Aufbau; Sanierung im ÖPP ab 2010
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	15.489	Gas	102,6	-40%	-20%	15,2	-23%	-14%	121	2%	-17%	zum Großteil im Jahr 2009 general-saniert; seit 2008/2009 Ganztags-schule

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21168	KGS; KHS	Overbeckstr. 71-73	4.974	Gas	116,5	-10%	-25%	8,4	-11%	-51%	134	-6%	-24%	
21169	KGS	Palmstr. 1	1.495	Gas	119,9	22%	-23%	33,1	28%	120%	209	14%	28%	2007 Umbau im Bestand für OGTS
21170	Gemeinschaftshauptschule	Paul-Humburg-Str. 13	3.957	Gas	105,4	-30%	-28%	15,6	135%	-24%	259	29%	39%	seit 08/2008 zusätzlicher Container
21171	Nebenstelle des Berufskollegs 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-Berufskollegs 15	Perlengraben 101	13.727	FW/ Gas	193,3	25%	60%	11,1	1%	-59%	153	54%	-7%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.774	Gas	237,0	-25%	53%	14,9	17%	-27%	163	17%	0%	Verwaltungstrakt, alte Holzfenster, Decke schlecht wärmegeklämt, Turnhalle ist sanierungsbedürftig, Glasbausteine, Eisenfenster im Eingangsbereich der Turnhalle und Schule, Asylheim wird von der Schule mitversorgt.
21081	GGS; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7	10.475	Gas	68,1	-52%	-48%	8,2	-27%	-56%	159	-5%	7%	OGTS-Anbau in 2007
21989	GGS; Franz-Röser-Schule (Schule f. Lernbehinderte)	Pfälzer Str. 30-34	4.705	FW/ Gas	242,8	19%	57%	16,9	-2%	12%	355	13%	103%	Gebäudehülle nicht wärmegeklämt, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.058	Gas	150,0	19%	-3%	12,5	5%	-17%	168	-2%	3%	
21087	Gemeinschaftsgrundschule	Poller Hauptstr. 61-65	4.493	Gas	167,2	2%	8%	15,9	6%	-13%	160	-18%	-8%	
24008	Auslagerungsobjekt	Poller Hauptstr. 61-	265	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Räume im Bürgerzentrum Poll für die OGTS GS Poller Hauptstr. WE 21087, Abrechnung über Pauschale
21098	Gesamtschule Zollstock; Europaschule; Polnische Schule	Raderthalgürtel 3	41.422	Gas	51,1	-17%	-59%	16,3	9%	-29%	86	-43%	-40%	Solar & Spar Projekt
21175	Förderschule Geistige Entwicklung	Redwitzstr. 80	4.892	Gas	186,9	1%	24%	13,5	37%	-38%	211	-6%	21%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21240	Gemeinschaftshauptschule	Rendsburger Platz 1	4.270	Gas	155,2	-40%	6%	13,0	53%	-31%	107	8%	-43%	Generalsanierung in Umsetzung
21176	Gemeinschaftshauptschule	Reutlinger Str. 49	5.251	Gas	119,6	-2%	-18%	12,6	21%	-30%	575	19%	207%	
21992	Außenstelle Berufskolleg 7; GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	6.929	FW	147,3	-8%	4%	9,9	22%	-43%	201	12%	15%	
21216	Berufskolleg 3	Richard-Wagner-Str. 47	6.391	FW	5,1	100%	-96%	13,7	-19%	-54%	47	-81%	-73%	Inbetriebnahme 16.11.2009
21178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	189	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Hausmeisterwohnungen), neue WE 23178
23178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	5.832	Gas	121,1	11%	-39%	28,1	11%	-17%	352	29%	88%	Ganztags Hauptschule
21179	Gemeinschaftsgrundschule	Ripphanstr. 40a	3.802	FW	229,3	11%	48%	15,6	2%	-18%	193	-65%	10%	Betonbau, alte Fenster, Flachdach nicht gedämmt. Beheizung mit direkter Fernwärme. 30 Jahre alte Heizungsregelung, Gl geplant
21239	(Montessori-Schulzentrum) Hauptschule, Grundschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	14.768	Gas	193,4	7%	50%	36,8	40%	92%	223	70%	54%	Betonbau mit Alufenster, alte Heizungsregelung, Flachdach schlecht gedämmt, teilweise alte Lüftungsanlagen, Kita wird mitversorgt - Sanierung Gebäudehülle in 2010
21181	Lindweiler Hof (StfE)	Rochusstr. 80	5.656	Gas	113,6	16%	-49%	19,6	28%	-56%	175	30%	1%	Schulschwimmbad
21201	Mildred-Scheel-Schule (StfL); Gemeinschaftsgrundschule; Bürgerbegegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	7.197	Gas	126,5	-20%	-11%	16,3	-4%	-6%	369	182%	111%	
24002	Auslagerungsobjekt für WE 21168	Schadowstr.47	556	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	4.719	FW/Gas	116,6	16%	-7%	11,8	44%	-21%	217	4%	49%	
21057	GGs	Schmittgasse 66	3.328	Gas	172,1	-14%	11%	14,6	8%	-24%	228	4%	40%	
21208	Erich-Ohser-Schule (GGs); Gymnasium	Schulstr. 16-18	18.493	Gas	129,0	32%	-2%	19,9	18%	616%	115	72%	-21%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
	(Schulzentrum Pesch); Konrad-Adenauer-Schule (GHS)													
23185	Clarenhofschule (GGS)	Schulstr. 2	2.466	Gas	94,2	12%	-39%	15,6	27%	4%	219	-18%	34%	
21058	Gemeinschafts-grundschule	Schulstr. 23	2.871	Heizöl	141,9	-8%	-8%	12,9	12%	-35%	171	33%	5%	Sanierung seit 2009
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	11.907	FW/ Gas	100,2	-31%	-23%	8,4	-62%	-56%	321	46%	122%	seit März 2009 nicht mehr in Betrieb, wird zur Zeit saniert
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	5.731	FW/ Gas	141,2	-1%	6%	10,8	30%	-42%	183	27%	24%	Schlecht wärmegeklämt, Einfachverglasung; Sanierung in 2011 geplant
21990	GGS; Hermann-Gmeiner-Schule (SfL)	Soldiner Str. 68	6.172	Gas	129,8	-25%	-16%	23,2	11%	10%	317	-2%	81%	
21189	Gemeinschafts-grundschule	Spörkelhof 7	2.307	Heizöl	116,7	-30%	-25%	11,3	15%	-40%	231	54%	41%	
21127	Pestalozzi-Schule (Schule für Geistig-behinderte)	Sportplatz 82	6.617	Gas	182,8	6%	-3%	21,9	1%	-34%	370	-17%	113%	
21190	Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 20	Stammheimer Str. 101	860	Gas	166,6	7%	7%	23,0	21%	53%	342	137%	110%	Generalsanierung in 2010 fertig gestellt
21133	Gemeinschafts-grundschule	Steinberger Str. 40	4.393	Gas	212,9	-8%	37%	14,3	22%	-17%	658	9%	276%	Gebäudehülle schlecht wärmegeklämt, Kesselanlage und Heizungsregelung veraltet - Fenster- u. Fasadensanierung in 2010
21192	Gemeinschafts-grundschule	Stenzelbergstr. 3-7	4.072	Gas	154,0	-12%	-1%	15,5	36%	-18%	175	6%	0%	
21229	Finkenberg-Schule (SfL)	Stresemannstr. 15	4.768	Gas	94,4	-4%	-37%	24,1	0%	2%	124	5%	-29%	
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	19.892	Gas	161,5	-27%	27%	40,8	-11%	70%	665	111%	359%	innenliegende Räume, mehrere Lüftungsanlagen, Regelungseinrichtung und ein Teil der Motoren an den Lüftungsanlagen in 2009 saniert

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21220	Schulgebäude Sülzgürtel 47	Sülzgürtel 47	2.469	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Auslagerungsobjekt, Abrechnung erfolgt mit 5111, Kinderheime; Objekt seit 01.01.03 angemietet
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	4.621	Gas	158,7	8%	2%	15,4	17%	-19%	392	89%	124%	
21142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Gas	113,1	-28%	-21%	48,3	-23%	104%	145	15%	0%	Neubau im November 2009 in Betrieb gegangen
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.166	Gas	145,7	-17%	15%	22,8	-19%	35%	130	12%	-10%	Neu- und Umbauarbeiten 2006 - 2008, veraltete Lüftungs- und Lichttechnik
21998	KGS	Turner Str. 23	3.168	Gas	127,0	32%	-18%	17,2	11%	-10%	216	27%	32%	OGTS in 2007
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	7.504	FW/ Gas	171,5	30%	31%	17,9	5%	-27%	156	34%	8%	
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	4.513	Gas	120,7	13%	-20%	30,5	35%	32%	253	36%	45%	
21063	GHS	Tiefentalstr. 66	7.460	Gas	188,5	-21%	-8%	35,8	-3%	-3%	609	-73%	226%	Schwimmbadsanierung in 2012; seit 2007 Ganztags Hauptschule im Aufbau
21195	KGS	Trierer Str. 8	3.651	FW/ Gas	150,1	4%	-3%	8,3	17%	-58%	142	-2%	-19%	
21196	Berufskolleg 11 Ullrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	12.433	FW	112,7	3%	-10%	17,7	-11%	-34%	331	280%	102%	
21064	Außenstelle der KGS Turner Str.	Urnenstr. 7	3.460	Gas	77,1	22%	-50%	12,0	18%	-36%	183	20%	5%	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	1.116	Gas	126,6	38%	-6%	6,4	46%	-68%	142	-54%	-6%	
21066	Förderschule Der kleine Prinz	Vietorstr. 38	1.401	Gas	186,7	36%	38%	10,7	33%	-46%	298	26%	98%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	14.726	Gas	143,6	-5%	9%	24,1	9%	15%	1.628	371%	1022%	
24009	Auslagerungsobjekt	Vogelsanger Str. 450	1.860	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nutzer: Berufskolleg 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, als Außenstelle bis 2011, keine Neben-

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
														kostenabrechnung, nur Mietzins
21198	GGG ; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	4.703	Gas	156,0	19%	1%	15,0	21%	-25%	273	15%	56%	
21210	Katholische Grundschule ; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	4.511	Gas	131,6	-7%	-15%	11,3	16%	-38%	147	-7%	-16%	
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.580	FW	162,3	-23%	11%	22,5	68%	22%	2.555	616%	1266%	Seit 2008 Ganztags Hauptschule im Aufbau
21230	GGG;GHS	Von-Bodelschwingh-Str.	6.304	Gas	116,4	-4%	-18%	10,6	9%	-48%	136	33%	-22%	Auflösung der Hauptschule zum Schuljahr 2010 / 2011, nur noch Grundschule
21067	Gemeinschaftsgrundschule	Weimarer Str. 28	3.541	Gas	288,8	-1%	86%	17,1	10%	-10%	154	-1%	-12%	OGTS in 2007 - energetische Generalsanierung (Förderprojekt Investitionspakt NRW) seit 2010
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	19.879	Gas	122,6	-1%	3%	22,9	-8%	-14%	295	-55%	80%	
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	4.777	Gas/Heizöl	151,5	22%	-2%	22,8	61%	28%	170	44%	-3%	
21146	Gemeinschaftsgrundschule	Westerwaldstr. 90	3.755	Gas	105,7	24%	-32%	15,1	4%	0%	368	38%	126%	OGTS-Anbau in 2007
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule (Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	10.659	Gas	56,7	-7%	-55%	41,6	-3%	-47%	132	-9%	-20%	große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst
21202	Katholische Grundschule	Wilhelm-Schreiber-Str.	4.490	Gas	226,4	-16%	46%	12,1	26%	-43%	197	36%	13%	Gebäudehülle schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, 26 Jahre alter Kessel und Heizungsregelung - Kesselerneuerung geplant
24199	Auslagerungsobjekt WE 21199	Willmuther Weg	841	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	-100%	-100%	0	0%	-100%	
21203	Berufskolleg 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	12.676	FW	117,3	-9%	1%	15,8	5%	-38%	136	18%	-17%	
21069	GHS	Wuppertaler Str. 19	5.128	Gas	85,1	-12%	-42%	12,2	18%	-49%	120	68%	-36%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.419	FW	135,0	13%	-27%	9,0	7%	-61%	482	94%	196%	
21205	Außenstelle des Berufskollegs 16 Kartäuser Wall	Zülpicher Str. 194	4.062	Gas	167,7	24%	24%	11,3	15%	-43%	925	189%	464%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Zum Hedelsberg 13	4.111	Gas	128,5	8%	-17%	13,4	5%	-35%	828	-21%	408%	
21207	GGS	Zwirnerstr. 15-17	3.238	FW/ Gas	148,1	40%	-4%	12,7	32%	-34%	232	9%	42%	
	Kindertagesstätten													
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	494	Gas	75,9	-7%	-53%	22,9	17%	-8%	502	25%	11%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	805	FW	66,8	-11%	-58%	24,4	15%	-3%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	862	FW	232,0	27%	45%	34,1	31%	36%	709	24%	57%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung 2010
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	995	FW	155,2	-8%	-3%	30,3	27%	21%	360	-7%	-20%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	995	Gas	142,7	21%	-11%	27,1	16%	8%	429	20%	-5%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	1.026	Gas	116,1	23%	-27%	21,1	44%	-16%	512	14%	13%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	892	Gas	103,5	13%	-35%	22,0	14%	-12%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	1.069	Gas	89,5	-44%	-44%	29,2	10%	17%	222	100%	-51%	
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	1.115	k. A.	0,0	0%	-100%	24,3	3%	-3%	405	23%	-10%	Nebenkostenabrechnung Heizung ohne Angabe eines Verbrauchs.
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	321	Heizöl	383,2	78%	139%	24,6	11%	-2%	346	10%	-23%	Keine korrekte Fläche
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	364	Gas	194,5	108%	22%	24,8	575%	-1%	357	271%	-21%	Seit 01.08.2008 SV
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	372	Gas	113,0	-39%	-29%	22,6	13%	-10%	309	34%	-31%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	707	Gas	54,0	100%	-66%	13,9	92%	-45%	230	3232%	-49%	Seit 01.08.2008 SV
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	585	Gas	239,4	24%	50%	25,5	13%	2%	569	-4%	26%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	884	Gas	63,9	137%	-60%	24,0	35%	-4%	551	36%	22%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergsweiher	1.222	Gas	179,1	10%	12%	22,5	39%	-10%	375	26%	-17%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	442	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	780	FW	163,4	100%	2%	20,8	193%	-17%	0	0%	-100%	Seit 01.08.2008 SV
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	505	FW	0,0	-100%	-100%	39,1	15%	56%	0	0%	-100%	Fassade schlecht gedämmt, Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung. Anmietung bis 31.12.2011
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	598	Sonstige	139,3	1%	-13%	25,1	22%	0%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	626	Gas	102,5	71%	-36%	33,1	17%	33%	644	33%	43%	
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	283	Heizöl	0,0	-100%	-100%	0,0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Einrichtung ist geschlossen
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	387	Gas	172,9	9%	8%	30,1	29%	20%	527	21%	17%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	356	Gas	0,0	0%	-100%	137,6	-14%	451%	446	17%	-1%	Strom für normale Nutzung und für Heizung, nur ein Stromzähler, Trennung der Verbräuche nicht möglich.
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	1.040	Gas	89,2	34%	-44%	29,2	13%	17%	531	-11%	18%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	797	Gas	340,0	11%	113%	19,8	10%	-28%	1.194	240%	165%	Fenster und Türen einfachverglast, Fassade und Dach nicht gedämmt, Gaskessel von 1987, Thermostatventile nicht begrenzt
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	930	Gas	183,7	-15%	15%	26,5	33%	6%	491	31%	9%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	917	Heizöl	124,2	-18%	-22%	22,0	14%	-12%	347	18%	-23%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	1.085	Gas	111,8	6%	-30%	18,4	32%	-27%	368	21%	-18%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	693	Gas	121,1	39%	-24%	15,8	9%	-37%	394	24%	-13%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	426	k. A.	0,0	0%	-100%	25,9	17%	3%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	720	Gas	77,7	10%	-51%	23,2	22%	-7%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	374	Gas	141,0	83%	-12%	24,9	0%	0%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	520	Gas	77,1	-33%	-52%	21,8	10%	-13%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	909	Gas	84,8	13%	-47%	21,7	15%	-13%	410	12%	-9%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Gas	62,4	26%	-61%	21,5	15%	-14%	514	26%	14%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	889	FW	76,4	27%	-52%	24,5	28%	-2%	518	43%	15%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	903	FW	57,5	-31%	-64%	28,4	24%	14%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	364	FW	119,0	20%	-26%	34,8	5%	39%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	748	Gas	118,1	11%	-26%	27,0	21%	8%	480	7%	6%	
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	646	Gas	163,0	15%	2%	16,6	24%	-33%	370	40%	-18%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	1.143	Gas	107,2	30%	-33%	23,5	20%	-6%	503	40%	12%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	815	Gas	163,7	6%	2%	31,5	14%	26%	471	5%	4%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	2.098	Gas	215,5	161%	35%	19,6	10%	-22%	449	11%	0%	Korrekte Zählerzuordnung seit 01.01.2009; Abriss in 2011

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mausepfad	1.457	Heizöl	193,6	-5%	21%	24,6	44%	62%	812	-24%	80%	Fenster und Türen einfachverglast, Dach und Fassade ungedämmt, Regelung Schwimmbad defekt
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	1.016	Gas	96,4	12%	-40%	17,8	-5%	-29%	324	4%	-28%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	811	Gas	240,1	14%	50%	40,1	27%	60%	677	20%	50%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Heizungsanlage stand auf Handbetrieb
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.075	Gas	151,3	14%	-5%	20,9	12%	-17%	435	21%	-3%	
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	723	FW	87,2	-3%	-45%	27,2	4%	9%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	692	FW	40,0	0%	-75%	15,9	15%	-36%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	978	Gas	128,9	21%	-19%	18,7	19%	-25%	346	24%	-23%	
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	1.152	Gas	74,1	23%	-54%	22,2	-1%	-11%	412	33%	-9%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.248	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser/Strom ohne Angabe eines Verbrauchs.
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	1.164	FW	56,1	4%	-65%	25,3	10%	1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	898	Gas	63,7	6%	-60%	26,0	48%	4%	528	23%	17%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	694	FW	98,2	0%	-39%	23,3	11%	-7%	742	35%	64%	
31026	Kindertagesstätte	Eschenbachstr. 60	969	Gas	138,8	19%	-13%	22,3	2%	-11%	505	18%	12%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	870	Gas	203,5	10%	27%	7,4	-48%	-70%	91	-59%	-80%	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	870	FW	120,1	12%	-25%	31,7	13%	27%	580	14%	28%	Container seit 01.04.2005
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	960	k. A.	0,0	0%	-100%	7,9	0%	-68%	56	100%	-88%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	839	Gas	121,5	41%	-24%	28,4	13%	14%	366	24%	-19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	689	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser/Strom ohne Angabe eines Verbrauchs.
32703	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 99	715	Heizöl	32,2	227%	-80%	0,0	-100%	0%	0	-100%	-100%	Rückgabe an die Kirche zum 01.01.2009
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.240	Gas	83,9	16%	-48%	23,7	23%	-5%	423	-11%	-6%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.361	k. A.	0,0	0%	-100%	23,3	-11%	-7%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	650	k. A.	0,0	0%	-100%	12,6	244%	-49%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe eines Verbrauchs.
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	429	Gas	244,2	28%	53%	16,7	22%	-33%	510	40%	13%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	537	FW	86,2	38%	-46%	19,5	7%	-22%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	780	Gas	333,4	29%	108%	25,8	1%	3%	379	1%	-16%	Gebäudehülle schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle; Mitversorgung ehemaliges HM-Haus (Vermietung)
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	786	k. A.	0,0	0%	-100%	24,8	1%	-1%	80	15%	-82%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe des Verbrauchs.
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	637	Gas	107,6	13%	-33%	27,0	34%	8%	359	-3%	-20%	
32044	Kindertagesstätte	Genovevastr. 72a	915	Gas	152,7	26%	-5%	17,4	-2%	-30%	87	-6%	-81%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	927	Gas	163,9	57%	2%	17,4	11%	-30%	469	9%	4%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	416	FW	84,0	100%	-48%	14,3	0%	-43%	377	100%	-16%	Seit 01.08.2008 SV
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	849	Gas	81,2	-21%	-49%	26,3	20%	5%	544	32%	21%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.066	Gas	156,3	22%	-2%	16,7	-42%	-33%	626	-30%	39%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	972	Gas	83,8	13%	-48%	25,5	16%	2%	427	16%	-5%	
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	580	Gas	148,8	26%	-7%	20,6	23%	-17%	759	-31%	68%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	1.005	Gas	0,0	-100%	-100%	24,8	1%	-1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	333	Heizöl	280,8	28%	76%	37,4	1%	50%	820	4%	82%	
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str. 12	372	Gas	143,7	-20%	-10%	34,1	23%	37%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	749	Gas	91,6	11%	-43%	25,1	12%	0%	459	5%	2%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	1.168	Gas	86,6	-8%	-46%	19,9	25%	-20%	352	19%	-22%	
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	671	Gas	169,1	14%	6%	25,5	16%	2%	368	18%	-18%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	1.020	FW	63,8	51%	-60%	24,7	30%	-1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	1.073	Gas	75,6	14%	-53%	23,4	26%	-7%	516	38%	15%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	824	Gas	87,9	19%	-45%	27,1	7%	8%	589	4%	31%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.048	k. A.	0,0	0%	-100%	42,0	37%	68%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser enthält keine Angaben zum Verbrauch
32169	Kindertagesstätte	Ittisstr. 19-21	671	Gas	77,5	10%	-52%	25,7	6%	3%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	593	Gas	144,8	15%	-9%	38,1	25%	52%	481	8%	7%	
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	667	Gas	72,3	51%	-55%	21,8	17%	-13%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	676	Gas	113,0	73%	-29%	27,1	21%	8%	653	17%	45%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	458	Gas	115,3	55%	-28%	15,3	501%	-39%	0	0%	-100%	Seit 01.08.2008 SV
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	1.125	Gas	118,0	22%	-26%	20,7	24%	-17%	427	16%	-5%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	823	Gas	83,2	37%	-48%	23,9	25%	-4%	413	-8%	-8%	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	790	Sonstige	164,4	12%	3%	51,4	33%	106%	0	0%	-100%	Nachtspeicher-Heizung vorhanden !
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	832	Heizöl	97,9	-9%	-39%	34,4	24%	37%	583	41%	29%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.277	Gas	301,3	17%	88%	30,5	16%	22%	214	25%	-52%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	1.010	Gas	57,7	407%	-64%	26,6	7%	6%	429	100%	-5%	
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	952	Gas	173,6	31%	8%	25,5	14%	2%	643	1%	43%	
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	1.194	Gas	133,4	26%	-17%	16,0	16%	-36%	698	91%	55%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	764	Gas	262,3	25%	64%	21,6	18%	-14%	627	23%	39%	wird energetisch saniert seit 2010 (Förderprojekt Investitionspakt NRW)
31047	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 259	326	k. A.	0,0	0%	-100%	9,5	-13%	-62%	0	0%	-100%	Extern vermietet
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	574	Gas	149,6	-20%	-6%	29,5	29%	18%	410	100%	-9%	
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	820	Gas	0,0	-100%	-100%	20,3	26%	-19%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	809	Gas	174,7	18%	9%	22,4	38%	-10%	378	9%	-16%	
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	363	Gas	94,5	-14%	-41%	31,9	35%	28%	897	100%	99%	
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	716	FW	157,5	-4%	-2%	26,3	28%	5%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	852	FW	177,8	-7%	11%	29,4	25%	17%	942	52%	109%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	967	FW	82,6	14%	-48%	24,6	17%	-2%	425	11%	-6%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.356	Gas	76,8	42%	-52%	25,3	8%	1%	594	25%	32%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	801	Gas	115,6	10%	-28%	22,4	15%	-10%	470	15%	4%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	822	Gas	196,1	32%	23%	36,5	12%	46%	657	16%	46%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	496	FW	0,0	-100%	-100%	19,7	25%	-21%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	701	FW	37,1	100%	-77%	32,8	17%	31%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.420	Gas	151,9	34%	-5%	21,5	26%	-14%	222	-64%	-51%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	675	Sonstige	146,4	18%	-8%	20,5	-5%	-18%	262	100%	-42%	
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.317	Gas/Heizöl	35,7	-65%	-78%	22,2	-2%	-11%	310	27%	-31%	
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	627	Sonstige	120,1	100%	-25%	17,9	10%	-28%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	1.037	Gas	46,3	-50%	-71%	24,8	16%	-1%	450	16%	0%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	985	Gas	79,3	16%	-50%	15,7	2%	-37%	321	23%	-29%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	900	Gas	76,9	41%	-52%	18,5	-1%	-26%	512	17%	14%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	1.044	Gas	72,1	28%	-55%	21,3	18%	-15%	527	22%	17%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.156	Gas	103,8	12%	-35%	10,8	-16%	-57%	357	37%	-21%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	1.219	Gas	215,7	24%	35%	14,6	33%	-42%	444	23%	-1%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	862	Heizöl	260,3	34%	63%	22,9	10%	-9%	383	7%	-15%	energetische Sanierung seit 2010
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	970	Gas	41,7	48%	-74%	24,4	16%	-2%	444	16%	-1%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	1.222	Gas	148,5	27%	-7%	33,3	21%	33%	495	9%	10%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	935	Gas	98,2	27%	-39%	27,6	11%	10%	581	43%	29%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	566	Gas	0,0	-100%	-100%	28,1	12%	12%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str. 18	1.034	Gas	76,4	46%	-52%	32,2	46%	29%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str.	878	Gas	104,7	22%	-35%	23,9	25%	-4%	533	58%	18%	
32071	Kindertagesstätte	Mathias Kirchplatz 21	912	Gas	97,4	18%	-39%	29,0	21%	16%	559	15%	24%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	1.122	Gas	1,1	23%	-99%	21,5	19%	-14%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	749	Heizöl	194,0	-25%	21%	18,9	19%	-24%	1.115	167%	147%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	286	Gas	241,7	19%	51%	44,6	35%	78%	1.136	52%	152%	Gebäudehülle nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.296	FW	100,9	-42%	-37%	31,9	22%	27%	355	20%	-21%	
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	850	Gas	113,6	-13%	-29%	28,7	49%	15%	396	100%	-12%	
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	1.216	Gas	92,6	27%	-42%	30,9	17%	24%	417	25%	-8%	
31067	Kindertagesstätte	Neiße Str. 2b	1.031	Gas	231,2	40%	45%	36,3	30%	45%	540	34%	20%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	1.118	Gas	29,0	100%	-82%	26,2	0%	10%	756	9959%	68%	Seit 01.09.2008 SV
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	234	Gas	132,1	-4%	-17%	16,5	-2%	-34%	526	-11%	17%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.206	FW	0,0	-100%	-100%	24,2	5%	-3%	438	47%	-3%	ausgelagert in Dellbrücker Mauspfad
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	517	Sonstige	0,0	-100%	-100%	23,7	15%	-5%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	1.074	Gas	165,9	25%	4%	25,7	4%	3%	424	18%	-6%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	1.031	Gas	145,6	18%	-9%	26,7	-1%	7%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	2.297	Gas	120,4	-5%	-25%	10,6	12%	-58%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	1.170	Gas	49,3	8%	-69%	29,2	8%	17%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	1.082	Gas	88,2	9%	-45%	26,9	7%	8%	422	-6%	-6%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	905	FW	0,0	-100%	-100%	28,6	21%	15%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	910	Gas	65,9	34%	-59%	38,0	15%	52%	404	2%	-10%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	784	FW	62,3	5%	-61%	22,0	6%	-12%	325	-4%	-28%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	845	FW	204,3	52%	28%	27,9	19%	12%	470	55%	4%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	576	k. A.	0,0	0%	-100%	22,2	3%	-11%	533	29%	18%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauchs.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	715	Gas	142,4	14%	-11%	26,0	19%	4%	544	22%	21%	
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	932	Gas	119,8	24%	-25%	18,3	13%	-27%	377	1%	-16%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.819	FW	161,2	25%	1%	23,6	26%	-6%	564	31%	25%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32202	Kindertagesstätte	Peter-Griß-Str. 8	669	Gas	186,1	1%	16%	24,4	10%	-2%	429	-9%	-5%	
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	1.038	FW	80,2	12%	-50%	30,1	20%	20%	593	34%	31%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	989	FW	90,8	-34%	-43%	28,9	25%	16%	765	36%	70%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	507	FW	142,4	12%	-11%	22,9	16%	-8%	432	100%	-4%	
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	403	Gas	173,7	18%	9%	33,0	21%	32%	769	100%	71%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.340	Gas	157,3	38%	-2%	25,6	44%	2%	367	39%	-19%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	652	FW	153,6	100%	-4%	29,0	2%	16%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31080	Kindertagesstätte	Rathausstr. 18	317	Gas	0,0	-100%	-100%	0,0	-100%	0%	6	100%	-99%	Seit 31.12.2006 geschlossen
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	568	Gas	119,0	32%	-26%	27,5	12%	10%	465	21%	3%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	520	Gas	186,1	842%	16%	35,2	341%	41%	477	100%	6%	Seit 01.08.2008 SV
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	1.017	Gas	189,3	65%	18%	29,6	31%	19%	360	33%	-20%	
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	533	FW	99,2	-19%	-38%	26,7	16%	7%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	862	Gas	82,8	17%	-48%	18,5	10%	-26%	372	14%	-17%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	865	Gas	197,4	7%	23%	38,2	40%	53%	229	-48%	-49%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	1.044	Gas	84,8	3%	-47%	19,7	23%	-21%	435	35%	-4%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	1.018	Gas	108,0	14%	-32%	29,0	20%	16%	419	17%	-7%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	1.216	Gas	66,0	4%	-59%	33,8	29%	35%	545	33%	21%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	501	Gas	33,8	-30%	-79%	6,5	366%	-74%	106	657%	-77%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	983	Gas	51,9	-37%	-68%	24,3	21%	-3%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	1.056	Gas	120,6	16%	-25%	32,3	7%	29%	439	-1%	-3%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	417	Gas	53,9	-47%	-66%	28,4	15%	14%	816	100%	81%	
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	376	Gas	164,8	45%	3%	29,7	35%	19%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	871	Sonstige	126,7	99%	-21%	23,5	44%	-6%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	1.040	Gas	104,1	55%	-35%	18,9	17%	-24%	390	37%	-13%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	481	Gas	66,3	13%	-59%	23,0	17%	-8%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	996	Gas	63,2	-13%	-61%	28,2	34%	13%	625	33%	38%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	754	Gas	101,9	-23%	-36%	15,7	15%	-37%	488	-3%	8%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	586	Gas	100,0	33%	-38%	30,4	0%	22%	409	-31%	-9%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	819	Gas	103,8	1%	-35%	38,5	7%	54%	587	17%	30%	
31095	Kindertagesstätte	St.-Tönnis-Str. 28	645	Heizöl	188,2	16%	18%	23,1	36%	-7%	555	-22%	23%	
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	797	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	585	Gas	179,9	-17%	12%	40,6	28%	62%	0	0%	-100%	Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Fassade ungedämmt, Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	1.079	Gas	51,7	26%	-68%	18,5	8%	-26%	398	92%	-12%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	754	Gas	165,8	0%	4%	23,1	21%	-7%	394	-10%	-13%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	735	Gas	87,9	29%	-45%	27,2	15%	9%	479	38%	6%	
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	1.054	Gas	139,5	35%	-13%	18,7	10%	-25%	521	29%	16%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	816	Gas	80,0	29%	-50%	18,9	9%	-24%	401	11%	-11%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Gas	74,2	-5%	-61%	29,1	-7%	-3%	1.007	10%	123%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	1.207	Gas	121,8	25%	-24%	24,2	17%	-3%	549	50%	22%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	967	Gas	81,2	18%	-49%	21,8	31%	-13%	796	59%	77%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	1.165	Gas	85,4	-1%	-47%	18,4	26%	-26%	499	22%	11%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	338	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser/Strom ohne Angabe eines Verbrauchs.
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	1.127	Gas	225,4	16%	41%	19,1	16%	-24%	969	28%	115%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	1.008	FW	82,2	9%	-49%	29,5	9%	18%	220	100%	-51%	
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	650	Gas	147,1	41%	-8%	29,6	-2%	18%	448	-9%	-1%	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	910	Gas	65,6	11%	-59%	21,5	25%	-14%	394	23%	-13%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	903	Gas	68,1	8%	-57%	21,2	31%	-15%	0	-100%	-100%	
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	1.030	Gas	93,4	6%	-42%	16,5	-1%	-34%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	312	Gas	369,9	23%	131%	43,3	14%	73%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs; Gebäude ohne Wärmedämmung (Baracke)
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	1.060	Gas	111,7	95%	-30%	17,0	11%	-32%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
														Verbrauchs.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.476	Gas	137,1	32%	-14%	21,3	20%	-15%	298	30%	-34%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	259	FW	343,5	100%	115%	37,8	34%	51%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	642	Sonstige	101,6	25%	-37%	34,5	7%	38%	580	-2%	29%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	779	Gas	111,9	80%	-30%	31,9	19%	28%	578	19%	28%	
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	980	Gas	168,3	61%	5%	24,6	8%	-1%	389	100%	-14%	
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	486	Gas	319,7	5%	100%	34,6	36%	39%	335	14%	-26%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	849	Gas	143,8	-20%	-10%	20,9	5%	-16%	336	-46%	-26%	
32142	Kindertagesstätte	Weimarer Str. 15	419	Gas	210,9	24%	32%	26,3	15%	5%	733	38%	63%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	371	Sonstige	144,0	7%	-10%	32,3	119%	29%	532	21%	18%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	1.056	FW	182,6	-10%	14%	15,9	-7%	-37%	163	719%	-64%	Abrechnung erfolgt über Uniklinik Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	1.056	k. A.	0,0	0%	-100%	15,4	-17%	-38%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	1.044	Heizöl	167,0	-3%	4%	38,7	15%	55%	346	5917%	-23%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	796	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser/Strom ohne Angabe eines Verbrauchs.
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	987	FW	160,8	31%	1%	21,5	-2%	-14%	474	12%	5%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	892	FW	104,7	3%	-35%	18,4	5%	-26%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.340	FW	61,2	100%	-62%	24,2	5%	-3%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	842	Gas	70,7	44%	-56%	25,3	27%	1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	725	Gas	136,4	22%	-15%	32,4	17%	29%	662	14%	47%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.553	FW	97,5	17%	-39%	25,0	32%	-19%	389	40%	-14%	
	Grünobjekte													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.390	Gas	141,6	21%	-17%	30,9	26%	-12%	3.127	60%	5%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	233	k. A.	0,0	0%	-100%	56,0	2%	60%	2.739	53%	-8%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	611	Gas	165,7	19%	-3%	20,1	11%	-43%	3.152	163%	6%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	139	k. A.	0,0	0%	-100%	78,4	52%	124%	6.737	11%	127%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	65	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	1.908	9%	-36%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	35	k. A.	0,0	0%	-100%	7,0	335%	-80%	5.150	-4%	73%	Keine Heizung
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	6.187	Gas	355,4	0%	109%	0,1	-2%	-100%	535	18%	-82%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	55	k. A.	0,0	0%	-100%	58,2	87%	66%	5.665	126%	91%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	10	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	42.593	15%	1334%	Nur Wasserversorgung
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloss	111	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;
71013	Friedhof Steinneuerhof	Am Steinneuerhof 12	999	k. A.	0,0	0%	-100%	2,2	-2%	-94%	1.001	37%	-66%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energieträger	bereitigt EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71304	Geräteschuppen	Am Südpark	55	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	0%	0	0%	-100%	Leerstand ab 01.01.04
71112	Botanischer Garten	Amsterdamer Str.	5.703	FW/Gas	499,9	21%	194%	16,2	3%	-52%	5.183	35%	74%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb - Erneuerung Heizzentrale in 2010
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtpark	49	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71307	Grünobjekt	Arminiusstr.17	90	Heizöl	16,0	100%	-91%	25,5	93%	-27%	566	292%	-81%	Arbeiterunterkunft
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.514	Gas	111,9	15%	-34%	13,2	-5%	-62%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	181	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	18	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	8.059	24%	171%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engels-hof	Brühler Landstr. 1	1.553	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Schlussrechnung Strom zum 13.02.2009
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	19	k. A.	0,0	0%	-100%	264,2	52%	655%	9.546	42%	221%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	95	k. A.	0,0	0%	-100%	101,3	-1%	189%	4.027	26%	36%	Keine Heizung
71034	Friedhof Volkhoven-Weiler	Damiansweg	18	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	0%	10.088	92%	240%	Nur Wasserversorgung
71102	Wildpark	Dünnwälder Mauspfad	359	Gas	326,9	94%	92%	55,5	18%	59%	537	21%	-82%	Botanische Gärten
71323	Beethovenpark	Elzstr. 8	272	k. A.	0,0	0%	-100%	3,4	-17%	-90%	1.039	100%	-65%	Arbeiterunterkunft
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	415	k. A.	0,0	0%	-100%	4,5	5%	-87%	40.045	-41%	1248%	Keine Heizung
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	178	k. A.	0,0	0%	-100%	30,9	73%	-12%	6.095	85%	105%	Kühlanlage für Särge; Heizung mit Flüssiggas, keine Jahresverbräuche
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	162	k. A.	0,0	0%	-100%	124,3	15%	255%	9.730	6%	228%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	52	k. A.	0,0	0%	-100%	444,4	156%	1170%	2.841	11%	-4%	ein Stromzähler falsch abgerechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.181	Gas	240,1	16%	41%	17,7	8%	-49%	2.179	28%	-27%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	62	k. A.	0,0	0%	-100%	54,7	229%	56%	56.790	638%	1811%	Keine Heizung
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	174	k. A.	0,0	0%	-100%	91,5	-15%	161%	6.954	-16%	134%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	878	k. A.	0,0	0%	-100%	14,6	10%	-58%	1.750	159%	-41%	Forstwirtschaft, Heizung mit Flüssiggas
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	76	k. A.	0,0	0%	-100%	16,9	8%	-52%	1.911	-12%	-36%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	51	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	5.029	27%	69%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	560	Gas	336,3	36%	98%	22,4	27%	-36%	2.169	27%	-27%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.808	Heizöl	8,7	14%	-95%	19,1	66%	-45%	147	-48%	-95%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	227	k. A.	0,0	0%	-100%	93,4	40%	167%	943	9%	-68%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	570	Gas	492,2	18%	190%	37,9	8%	8%	3.314	-4%	12%	separate Heiz-Therme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	66	k. A.	0,0	0%	-100%	32,3	-17%	-8%	2.495	39%	-16%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	1.140	Gas	158,4	14%	-7%	47,2	43%	35%	20.718	5%	597%	
71050	Arbeiterunterkunft und Geräteschuppen	Hovenstr.	16	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	0%	8.960	27%	202%	Nur Wasserversorgung
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	189	k. A.	0,0	0%	-100%	86,7	54%	148%	2.658	53%	-11%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	866	k. A.	0,0	0%	-100%	34,0	-5%	-3%	4.945	19%	66%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	658	Heizöl	190,0	23%	12%	19,5	22%	-44%	1.078	31%	-64%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	54	k. A.	0,0	0%	-100%	0,2	-8%	-99%	2.744	47%	-8%	Keine Heizung
71031	Friedhof Merkenich	Jungbluthstraße	19	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	0%	10.114	65%	240%	Nur Wasserversorgung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	22	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	12.881	772%	334%	Arbeiterunterkunft
71339	Grünobjekt	Kierberger Str.	109	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	0%	0	0%	-100%	Abriss der ehemaligen Arbeiterunterkunft am 25.06.2010
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	79	k. A.	0,0	0%	-100%	105,7	-23%	202%	4.068	-43%	37%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	298	Sonstige	15,5	-62%	-91%	40,9	96%	17%	1.220	8%	-59%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	564	Gas	187,8	27%	10%	61,5	15%	76%	5.003	-71%	68%	Abriss der alten Schlosserei 13.11.2007
71030	Friedhof Fühlingen	Kriegerhofstr.	143	k. A.	0,0	0%	-100%	8,3	18%	-76%	1.039	57%	-65%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	287	k. A.	0,0	0%	-100%	31,5	-5%	-10%	6.662	-15%	124%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Löwenicher Weg 9-11	2.923	Gas	36,7	14%	-79%	0,5	-80%	-99%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	67	Heizöl	13,4	-41%	-92%	9,5	108%	-73%	134	0%	-95%	Botanische Gärten
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	97	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	48	k. A.	0,0	0%	-100%	24,8	45%	-29%	2.485	16%	-16%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	223	k. A.	0,0	0%	-100%	70,2	59%	101%	3.746	59%	26%	Keine Heizung
71349	Oranjehof	Neusser Landstr. 42	1.191	k. A.	0,0	0%	-100%	8,3	-4%	-76%	144	46%	-95%	Arbeiterunterkunft
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	55	k. A.	0,0	0%	-100%	4,3	-49%	-88%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.603	k. A.	0,0	0%	-100%	36,9	47%	5%	12.028	28%	305%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	112	k. A.	0,0	0%	-100%	12,9	693%	-63%	5.004	36%	68%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	52	k. A.	0,0	0%	-100%	124,0	44%	254%	4.348	8%	46%	Keine Heizung
71360	Bauhof Weiden	Richard-Wagner-Str. 34	1.960	Gas	100,2	-29%	-41%	7,7	168%	-78%	53	63%	-98%	
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	168	k. A.	0,0	0%	-100%	72,5	40%	107%	1.408	22%	-53%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	993	Gas	178,3	14%	5%	95,9	9%	174%	8.150	28%	174%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	1.732	Gas	50,5	5%	-70%	1,7	13%	-95%	158	16%	-95%	Botanische Gärten
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	24	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	3.300	-8%	11%	Nur Wasserversorgung
71363	Bauhof	Schillingsrotter Str.	327	k. A.	0,0	0%	-100%	36,8	463%	5%	0	0%	-100%	Müll- und Materialcontainer
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	250	k. A.	0,0	0%	-100%	181,3	14%	418%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	93	k. A.	0,0	0%	-100%	54,6	484%	56%	9.435	64%	218%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.822	Gas	305,0	13%	79%	37,9	4%	8%	2.422	11%	-18%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	286	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	113	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	54.413	-26%	1731%	Arbeiterunterkunft
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	104	k. A.	0,0	0%	-100%	65,7	97%	88%	2.950	55%	-1%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	213	Gas	354,3	53%	108%	17,6	28%	-50%	2.786	43%	-6%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	128	k. A.	0,0	0%	-100%	31,3	33%	-11%	10.284	13%	246%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	657	k. A.	0,0	0%	-100%	9,6	4%	-73%	4.970	109%	67%	Versorgung mit Flüssiggas, keine Jahresverbräuche

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2009 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energetischer	bereinigter EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2009 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.817	Gas	146,7	27%	-14%	19,3	0%	-45%	998	7%	-66%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	35	k. A.	0,0	0%	-100%	224,0	21%	540%	13.016	5%	338%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	795	k. A.	0,0	0%	-100%	29,6	6%	-15%	10.237	25%	245%	Krematorium / seit 01.05.2006 Rechnung an -67-; Erfassung Krematorium als BGA
71375	Dekorationsgärtnerei	Volksgartenstraße 25	678	FW/ Gas	232,1	21%	37%	0,0	0%	-100%	52.446	5%	1665%	
71377	Grünobjekt	Vorgebirgswall 4-8	1.150	k. A.	0,0	0%	-100%	1,1	-11%	-97%	220	533%	-93%	Arbeiterunterkunft; z. T. Leerstand
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.053	Gas	48,4	24%	-72%	20,5	24%	-41%	291	47%	-90%	Botanische Gärten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	157	k. A.	0,0	0%	-100%	0,0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale

Teil 2: Ranking

Objektbezogene Verbrauchskennwerte

Die folgenden Abbildungen zeigen für ausgewählte Objekte (mit einer Nutzfläche über 1.000 m², entspricht den Objekten mit Aushang eines Energieausweises) die Abweichung ihres Energieverbrauchskennwertes (Heizenergie, Strom) zu dem für dieses Objekt geltenden individuellen Vergleichskennwertes nach EnEV.

Objekte mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen (z.B. Schule, Turnhalle, Schwimmhalle, Mensa) werden über einen individuellen Vergleichskennwert bewertet. Er wird ermittelt aus den flächengewichteten Vergleichswerten der Einzelnutzungen. Diese Verfahrensvorschrift führt zu einer Vielzahl unterschiedlicher, von den jeweiligen Gebäudenutzungen abhängigen individuellen Vergleichskennwerten.

Die Objekte rechts der vertikalen Null-Prozent-Achse im positiven Wertebereich bezeichnen die ineffizienten Gebäude, denen das Hauptaugenmerk für Einsparmaßnahmen gilt. Links der Null-Prozent-Achse befinden sich die Objekte mit einem geringeren Verbrauch als dem des jeweiligen Vergleichswertes nach EnEV. Die Länge der Balken ist das Maß für die prozentuale Höhe der Über- bzw. Unterschreitung des Vergleichswertes.

Die Darstellung einer unterschiedlichen Anzahl von Verwaltungsgebäude bei Strom und Heizung liegt daran, dass nicht für alle angemieteten Objekte eine Nebenkostenabrechnung mit Verbrauchsangabe vorliegt. Zusätzlich wurden Gebäude, die extern vermietet, als Reserveflächen vorgehalten oder deren Verbrauch nicht vollständig ermittelt werden konnte, nicht in die Betrachtung miteinbezogen.




Abbildung A 2..1: Verwaltungsgebäude, Heizung




Abbildung A 2..2: Verwaltungsgebäude, Strom




Abbildung A 2..3 Grundschulen > 3.500 m², Heizung




Abbildung A 2..4: Grundschulen > 3.500 m², Strom




Abbildung A 2.5: Grundschulen <3.500 m², Heizung




Abbildung A 2.6: Grundschulen < 3.500 m², Strom




Abbildung A 2.7: Weiterführende Schulen, Heizung




Abbildung A 2.8: Weiterführende Schulen, Strom




Abbildung A 2.9: Berufsbildende und Gesamtschulen, Heizung




Abbildung A 2.10: Berufsbildende und Gesamtschulen, Strom