



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

Energiebericht 2016

Anhang 1 Kennwerte

Erscheinungsdatum: März 2017

Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
Verwaltung														
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	60	5%	-42%	33	4%	11%	317	-29%	60%	
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.516	Erdgas	193	19%	142%	22	-11%	10%	249	-5%	33%	
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	64	0	0	0%	-100%	19	3%	-3%	0	0%	-100%	Außenbüro des Bezirksjugendpflegers, keine Nebenkostenabrechnung
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	312	0	0	0%	-100%	25	62%	26%	0	0%	-100%	Artothek im Haus Saaleck
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	215	Fernwärme	114	-30%	43%	15	-28%	-27%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. EKW Heizung aus 2014
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	5.024	Fernwärme	56	16%	-34%	26	-11%	-12%	189	1%	1%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	767	Fernwärme	144	10%	162%	19	3%	-53%	200	1%	74%	
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.200	Erdgas	132	17%	25%	0	0%	-100%	437	0%	170%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fernwärme	153	11%	80%	35	0%	16%	234	5%	25%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.142	Fernwärme	61	-2%	-40%	166	3%	252%	213	6%	4%	Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen. Der für Rechenzentren publizierte Vergleichswert Strom scheint nicht zutreffend zu sein.
11005	Kundenzentrum Chorweiler	Athener Ring 5	872	Fernwärme	70	-6%	-12%	0	0%	-100%	133	-89%	-29%	
12118	Wahlamt	Athener Ring 7	29	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Seecontainer als Lager
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	213	Heizöl	103	8%	29%	10	-2%	-48%	150	3%	-20%	Kinder- und Jugend pädagogische Einrichtung
11007	Finkenberg-Schule (FSLE)	Berliner Str. 36	4.868	Erdgas	125	8%	17%	18	-19%	4%	87	-22%	-51%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 Förderschule Stresemannstr.) und externe Mieter

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	3.500	Fernwärme	14	37%	-87%	20	-40%	-34%	182	-44%	-3%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	588	Erdgas	252	12%	215%	11	19%	-46%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. EKW Heizung aus 2014
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220	0	0	0%	-100%	24	53%	0%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
11010	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 3	544	Erdgas	218	-34%	173%	19	-32%	-6%	188	0%	0%	z. T. Leerstand, Garagen und Lagerflächen
11012	Lebensmittelinstitut	Eifelwall 7	2.901	Fernwärme	141	70%	83%	2	-84%	-88%	147	0%	-18%	11/2012 bis 03/2013 Anmietung durch 50 zur Unterbringung Obdachloser, bis 12/2014 Anmietung durch Autonomes Zentrum; Schlussrechnung FW zum 31.03.2015
12122	Verwaltungsgebäude	Enggasse 2	7.920	0	0	0%	-100%	4	0%	-88%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.05.2015. Es liegt noch keine NKA vor.
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	334	Fernwärme	79	3%	0%	9	-8%	-53%	197	0%	5%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	3.816	Erdgas	168	-1%	83%	27	0%	19%	321	-3%	8%	Fassadensanierung bis 11/2015
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.003	Erdgas	60	-3%	-43%	39	2%	28%	110	7%	-44%	Dachsanieierung bis 06/2016
11017	TAS/VHS	Genoveastr. 64-66	4.386	Erdgas	205	25%	128%	19	1%	-6%	245	10%	51%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12125	Verwaltungsgebäude	Gottfried-Hagen-Str. 36	1.798	0	0	0%	-100%	1	0%	-94%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.08.2015. Es liegt noch keine NKA vor.
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.608	Fernwärme	160	-1%	88%	28	-1%	-8%	139	-26%	-26%	
12123	Verwaltungsgebäude	Gürzenichstr. 6 - 16	1.174	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.08.2015. Es liegt noch keine NKA vor.
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.746	Erdgas	167	-4%	59%	19	-8%	-36%	148	-7%	-25%	Erneuerung Heizungsanlage und bauliche Maßnahmen
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	258	Erdgas	80	-75%	0%	12	28%	-38%	154	0%	-18%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.409	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Es liegt keine NKA vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	370	Fernwärme	79	19%	-1%	25	-3%	24%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12047	Verwaltungsgebäude	Hollweghstr. 22-26	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	208	-6%	11%	Objekt wurde in 03/2015 abgerissen.
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Abriss im April 2015
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	689	Fernwärme	60	-12%	-29%	11	-1%	-73%	81	-39%	-69%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	2.237	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA lag zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht vor.
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.330	Erdgas	24	1%	-72%	29	11%	41%	326	2%	43%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch temporäre Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
12124	Verwaltungsgebäude	Jakordenstr. 18-20	289	0	0	0%	-100%	7	0%	-63%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.10.2015. Es liegt noch keine NKA vor.
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.083	Fernwärme	109	-5%	98%	106	-4%	166%	187	19%	64%	
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.901	Fernwärme	19	-47%	-79%	15	-19%	-26%	27	-40%	-81%	Inbetriebnahme des sanierten Gebäudes im August 2015
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	47	-100%	-100%	29	34%	44%	114	33%	-39%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	1.517	Erdgas	165	4%	106%	16	-2%	-22%	169	-1%	-10%	Heizkesselerneuerung bis 12/2015
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	324	Erdgas	60	-100%	-100%	20	0%	0%	202	0%	8%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	82	-3%	-22%	40	1%	34%	240	-4%	21%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fernwärme	50	11%	-42%	22	-2%	-27%	169	18%	-10%	0
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	1.467	0	0	0%	-100%	16	-2%	-18%	0	0%	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	380	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	963	-13%	414%	Gebäude ist komplett extern vermietet

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	2.791	Erdgas	157	16%	96%	28	11%	42%	526	30%	181%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, Wasserzähler seit 3 Jahren defekt, Verbrauch geschätzt
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	1.492	Erdgas	135	0%	69%	0	-40%	-99%	0	0%	-100%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, keine Wasserzähler über GW
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	8.754	Erdgas	124	-8%	46%	10	-20%	-65%	210	-10%	12%	Dachsanierung und Teilfassadensanierung
12121	Verwaltungsgebäude	Ludwigstr. 8	4.781	Fernwärme	34	0%	-100%	32	0%	6%	0	0%	-100%	Anmietung seit 01.05.2014. Kennwert Heizung aus 2014
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	Fernwärme	157	2%	17%	50	27%	151%	495	-9%	-70%	
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.305	0	0	0%	-100%	4	-83%	-79%	207	280%	10%	Baulager, diverse Firmen als Mieter, keine Heizung
12107	KFZ-Zulassungsstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.417	Erdgas	82	-100%	-100%	34	-16%	71%	223	0%	13%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
12059	Gesundheitsamt	Neumarkt 13	550	Erdgas	375	-100%	-100%	20	-11%	1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. EKW Heizung aus 2014
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.526	Fernwärme	91	5%	-33%	29	-3%	45%	386	91%	-76%	
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23 / Thieboldsgasse	1.624	Fernwärme	143	-100%	-100%	9	8%	-56%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. EKW Heizung aus 2014
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	53	4%	-42%	31	-11%	1%	175	-1%	-23%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	49.041	Erdgas	52	5%	-38%	42	17%	40%	254	-32%	36%	
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Nahwärme	76	-29%	-22%	0	0%	-100%	143	-48%	-23%	Hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichtenanlagen, Dach und Fassadensanierung bis IV/2016
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	15.528	Fernwärme	89	-5%	-15%	49	-6%	65%	69	4%	-65%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.574	Fernwärme	112	-6%	7%	45	13%	49%	127	-20%	-36%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	2.390	Fernwärme	98	-100%	-100%	19	1%	-5%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014
12071	Interkulturelles Haus No.9	Riphahnstr. 9	71	Fernwärme	134	47%	60%	7	0%	-63%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014 Sozialraumkoordinierungsstelle Chorweiler. NKA lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	477	Erdgas	50	-100%	-100%	9	-10%	-57%	210	0%	12%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
12112	Verwaltungsgebäude	Saliering 42	2.901	Fernwärme	98	-100%	-100%	18	-7%	-12%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2014
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	354	Fernwärme	196	-100%	-100%	28	184%	40%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str.	803	Erdgas	397	-100%	-100%	33	3%	-17%	470	0%	236%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.236	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand, Generalsanierung voraussichtlich bis IV/2016
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	118	-16%	39%	25	43%	-17%	133	-4%	-29%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	568	Erdgas	210	-100%	-100%	46	-5%	16%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
11040	Bürgerzentrum	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	60	-8%	-30%	29	9%	-4%	255	3%	36%	
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	78	-100%	-100%	28	100%	-8%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	1.708	Heizöl	125	-49%	56%	12	-6%	-39%	200	-45%	7%	Dampfheizung ohne Regelung
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	363	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	408	Erdgas	222	-100%	-100%	46	-3%	131%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
12088	Bezirksrathaus Mühlheim	Wiener Platz 2a	18.537	Nahwärme	83	42%	-21%	62	-5%	107%	203	1%	3%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	136.139	Fernwärme	63	16%	-26%	42	0%	34%	153	0%	-19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
12103	Lagerfläche Wahlautomaten von -322-	Zypressenstr. 43	419	Fernwärme	284	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist als Lager durch das Wahlamt angemietet. EKW aus 2014
	Schulen													
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	1.585	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist seit 1997 an das Griechische Generalkonsulat vermietet;
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	12.549	Erdgas	147	8%	50%	22	7%	-21%	150	9%	-42%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	4.233	Erdgas	73	-10%	-33%	22	-14%	33%	193	-18%	13%	Sanierung Fenster, Fassade und Dach der Turnhalle voraussichtlich bis I/2017
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	1.685	Fernwärme	89	3%	-26%	73	-14%	108%	191	24%	-5%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet,
21002	Gemeinschaftsgrundschule	Adolph-Kolping-Str.	3.468	Erdgas	95	0%	-14%	26	4%	-15%	426	6%	-12%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	8.428	Nahwärme	87	26%	-14%	25	-23%	28%	151	-14%	-10%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013; Fassaden-und Dachsanierung Turnhalle Fertig
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	7.101	Fernwärme	186	20%	99%	31	-5%	134%	148	-6%	-10%	Erneuerung Beleuchtung bis 12/2015
21004	Gemeinschaftsgrundschule; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	3.905	Erdgas	113	3%	21%	19	-1%	52%	308	-3%	87%	Erneuerung Heizkessel bis 10/2015
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (FSKM)	Alter Militärring 96	19.779	Erdgas	146	-11%	51%	29	3%	122%	402	86%	-19%	
21073	Marienschule (KGS); Gemeinschaftsgrundschule	Altonaer Str. 32	4.023	Erdgas	174	18%	61%	30	17%	98%	563	-7%	233%	
21074	Lukas-Schule (KGS); Gemeinschaftsgrundschule	Alzeyer Str. 12	4.723	Erdgas	115	0%	24%	22	7%	75%	223	-17%	35%	Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz 14	1.582	Erdgas	109	20%	2%	28	13%	113%	346	11%	109%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21020	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache	Am Feldrain 10	4.130	Erdgas	166	-7%	53%	14	-45%	-21%	219	333%	26%	Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle bis 08/2015; Hoher Stromkennwert wg. Auslagerung der Schüler in die Peter-Grieß-Str.
22009	Anmietung	Am Jungholz 6	389	Heizöl	182	-49%	74%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung für WE 21009, Berliner Str.
21254	Montessori-Grundschule	Am Pistorhof 11	5.800	Nahwärme	46	-13%	-53%	23	1%	49%	332	-36%	95%	
21006	Katholische Grundschule	Am Portzenacker 1b	2.962	Erdgas	87	8%	-20%	25	3%	56%	244	-3%	43%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.261	Erdgas	103	-3%	11%	21	-16%	73%	409	-2%	148%	
21075	Außenstelle GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holz	128	20%	22%	16	1%	62%	165	-56%	2%	
21076	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	An den Kaulen 62-64	5.145	Holz	109	-35%	17%	18	16%	38%	381	53%	130%	Schulgebäude wurde mittlerweile saniert, Sanierung der TH steht noch aus
21007	Gemeinschaftsgrundschule	An St. Theresia 1	2.114	Erdgas	205	25%	95%	51	11%	406%	92	-91%	-43%	Stromversorgung der Turnhalle Heerler Ring wurde berücksichtigt; Flüchtlingsunterkunft in Turnhalle Herler Ring seit Dez. 2015
21008	Katholische Grundschule	Andreas-Hermes-Str.	2.751	Fernwärme	117	2%	9%	21	11%	58%	229	2%	38%	
21077	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	Annstr. 63	4.105	Erdgas	147	22%	36%	13	50%	-18%	627	59%	270%	Erneuerung Heizzentrale im Schulgebäude bis III/2016
21154	Gemeinschaftsgrundschule	Antwerpener Str. 19	4.918	Fernwärme	115	7%	21%	12	7%	-18%	225	-23%	34%	
21213	Förderschule geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	3.604	Erdgas	121	-7%	11%	30	1%	53%	341	1%	90%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	1.838	Erdgas	169	17%	57%	36	5%	92%	478	-2%	169%	
21023	Katholische Grundschule; Gemeinschaftshauptschule	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	83	4%	-10%	17	-2%	45%	353	31%	115%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21082	Gemeinschaftsgrundschule	Bachemer Str. 69	2.603	Fernwärme	137	-1%	28%	14	-4%	9%	329	6%	98%	Zu hoher Wasserverbrauch wg Rohrbruch
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	2.933	Fernwärme	186	6%	76%	18	4%	54%	315	6%	92%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss
21084	Gemeinschaftsgrundschule; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	2.974	Erdgas	119	12%	12%	43	5%	241%	398	10%	141%	Sanierung Heizzentrale und Regelung bis 11/2015
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	2.979	Erdgas	146	3%	22%	37	9%	6%	152	12%	-24%	
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	3.364	Erdgas	160	4%	50%	18	-6%	0%	161	-8%	-9%	
21253	Außenstelle Kollegschule Niehler Kirchweg; Hauptschule; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	3.779	Erdgas	204	21%	138%	20	7%	-11%	1.159	45%	537%	Wasserrohrbruch, Reparatur im April 2015
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	3.819	Erdgas	156	16%	46%	27	8%	105%	589	90%	254%	
21086	Katholische Grundschule	Berrenrather Str. 179	2.302	Erdgas	190	12%	77%	23	14%	64%	374	-71%	123%	
21024	GGs Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	2.818	Erdgas	203	6%	88%	20	1%	31%	321	9%	90%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 488	5.299	Erdgas	123	17%	33%	16	23%	42%	110	38%	-28%	
21089	Katholische Grundschule	Berrischstr. 132-136	974	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Umbau der ehemaligen Schule in eine Kindertageseinrichtung, voraussichtliche Fertigstellung I/2018
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	12.535	Erdgas	114	-16%	20%	35	64%	144%	113	-19%	-31%	Erweiterungsbau mit Ganztagsbereich bis voraussichtlich IV/2016
21262	Anmietung Apostelgymnasium	Biggestr. 7	200	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	6.211	Erdgas	193	4%	102%	32	11%	117%	212	4%	28%	Erneuerung Heizkessel und Regelung bis voraussichtlich IV/2017

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21092	Förderschule emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	2.773	Erdgas	121	-26%	12%	14	14%	-27%	95	-17%	-47%	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	4.305	Erdgas	174	-1%	93%	14	12%	43%	147	-28%	-4%	
24203	Anmietung für BK Zugang	Bonner Wall 21	883	Fernwärme	60	7%	-24%	20	0%	1%	306	25%	71%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	Gemeinschaftshauptschule; Astrid-Lindgren-Gemeinschaftsgrundschule	Borsigstr. 13	6.107	Erdgas	154	16%	65%	11	-3%	-11%	64	-4%	-61%	
21994	FS Sprache	Brehmstr. 2	3.333	Erdgas	175	36%	75%	20	83%	43%	206	-10%	37%	
21011	Friedrich-List-Schule (GGG)	Breitenbachstr. 2-18	2.565	Erdgas	376	-3%	244%	36	7%	83%	260	15%	4%	
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGG)	Breslauer Str. 11	2.641	Erdgas	147	12%	36%	28	-6%	87%	364	16%	115%	
21035	Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	11.203	Erdgas	69	15%	-18%	7	-3%	-69%	250	0%	38%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade und Lüftung der Aula
21094	Katholische Hauptschule; Katholische Grundschule	Bülowstr. 88-90	7.305	Nahwärme	124	-11%	33%	21	-19%	63%	498	-52%	201%	CELSIUS-Projekt seit IV. Quartal 2013
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	35.555	Fernwärme	71	-20%	-24%	35	-43%	58%	140	-14%	-7%	Belegung mit Flüchtlingen seit 11/2015. Energetische Fassadensanierung Sporthalle
21013	Berthold-Otto-Schule (GGG); Katholische Grundschule	Buschfeldstr. 46	5.762	Erdgas	150	52%	53%	15	11%	-28%	242	20%	-22%	Zählerstände Heizung 2013 und 2014 von RheinEnergie zu niedrig geschätzt.
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGG)	Cäsarstr. 21	4.072	Erdgas	105	-7%	-24%	20	-1%	0%	273	3%	10%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade der Turnhalle
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	6.255	Erdgas	130	-31%	37%	24	-3%	74%	116	4%	-29%	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendrealschule – Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	4.478	Fernwärme	138	21%	27%	25	2%	55%	643	15%	299%	
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	Erdgas	71	6%	-28%	12	-9%	0%	147	-15%	-5%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	6.865	Erdgas	146	6%	56%	11	-3%	-12%	110	-11%	-29%	Erneuerung der Beleuchtung voraussichtlich bis III/2016
21015	Gemeinschaftsgrundschule	Dellbrücker Hauptstr 16-18	3.542	Erdgas	74	0%	-31%	18	3%	23%	520	160%	210%	
21016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad 198	449	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad 198-200	8.700	Erdgas	132	14%	41%	17	-6%	29%	122	-29%	-23%	Wasserrohrbruch im Juni 2016
21017	Katholische Grundschule	Diependahlstr. 12	2.991	Erdgas	126	8%	16%	33	-4%	111%	233	-29%	37%	
21269	Außenstelle Ildefons-Herwegen-Schule	Donauweg 30	796	Sonstige	67	-36%	-36%	18	22%	76%	0	0%	-100%	Grundstück für Schulneubau angekauft, auf dem Grundstück steht zur Zeit ein Container
21019	Rhein-Gymnasium; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	10.860	Heizöl	181	42%	89%	21	2%	48%	157	7%	-5%	
21215	James-Krüss-Schule (GGG); Katholische Grundschule ; FS LE	Edisonstr. /Zehnthofstr.	8.514	Erdgas	104	-7%	8%	18	-8%	21%	149	4%	-15%	
21099	Nicolaus-August-Otto-Berufskolleg 18; Werner-von-Siemens-Berufskolleg 19; Hans-Böckler-Berufskolleg 17; Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.208	Fernwärme	112	35%	27%	27	17%	22%	196	-12%	0%	Zähler Sporthalle wurde der falschen WE zugeordnet. Seit 02/2015 Belegung der TH mit 200 Flüchtlingen
21100	Gemeinschaftsgrundschule; Katholische Grundschule	Erlenweg 16	4.493	Erdgas	215	30%	85%	35	49%	56%	872	15%	-45%	Schulschwimmbad mit BHKW
21265	Gemeinschaftsgrundschule	Ernstbergstr. 2	3.250	Erdgas	81	-22%	-24%	18	-8%	37%	231	-7%	40%	
21174	Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Escher Str. 217	8.957	Erdgas	91	21%	0%	38	2%	58%	134	-63%	-28%	Biotop+Schrebergärten werden mit Wasser versorgt. Nutzung der Mensa durch das Dreikönigs-Gymnasium

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21101	Dreikönigs gymnasium	Escher Str. 245-247	7.957	Erdgas	102	24%	5%	26	33%	67%	203	9%	21%	Neubau einer Ganztagsweiterung und weiterer Klassenräume, Generalinstandsetzung. Mitnutzung der Mensa DuMont-BK. Belegung mit Flüchtlingen seit 10/2015
21021	Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fernwärme	93	7%	13%	16	3%	-25%	161	15%	-11%	
21022	GGG Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.042	Fernwärme	129	-7%	18%	26	-11%	61%	379	-2%	132%	Zähler für Schule wurde vom EVU nicht abgelesen. Verbrauch durch Hausmeisterablesung ermittelt.
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	91	11%	-1%	14	22%	15%	255	-5%	66%	Erweiterung für den Ganztags bis voraussichtlich II/2018
21103	Katholische Grundschule	Everhardstr. 60	4.855	Erdgas	160	38%	41%	28	-3%	21%	551	-70%	204%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	6.725	Erdgas	248	67%	167%	14	-9%	16%	458	7%	192%	Zählerstände Heizung 2014 von RheinEnergie zu niedrig geschätzt, deswegen in 2015 zu hoher Verbrauch. Energetische Sanierung Turnhalle 08/2015.
21038	Montessori-Grundschule; Montessori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	55	12%	-42%	18	-10%	28%	126	-75%	-25%	
22187	Schule für Kranke	Florentine-Eichler-Str. 1	1.546	Fernwärme	13	100%	-88%	20	0%	35%	96	331%	-40%	Schulneubau ab 10/2015
24012	Anmietung Neusser Str. 605, WE 21159	Floriansgasse	417	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Energiekosten werden über WE 21159, Neusser Str. 605 abgerechnet.
21241	Katholische Grundschule	Forststr. 20	1.576	Erdgas	328	4%	200%	30	-3%	74%	249	7%	45%	2016: Wegen hoher Raumluftbelastung wird Containeranlage aktiv belüftet. Generalinstandsetzung voraussichtlich bis II/2018
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	5.079	Fernwärme	193	10%	79%	18	12%	17%	140	5%	-30%	
21105	Gemeinschaftsgrundschule; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	4.477	Erdgas	126	3%	35%	23	11%	84%	596	82%	261%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21025	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Friedensstr. 41-45	2.881	Erdgas	191	-11%	78%	25	0%	76%	224	-50%	33%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	11.919	Erdgas	188	80%	98%	45	19%	218%	228	-40%	38%	Zählerstände Heizung von RheinEnergie in 2014 zu niedrig geschätzt, deswegen in 2015 zu hoher Verbrauch. Neubau Ganztags Erweiterung mit Kunst- und Klassenräumen voraussichtlich bis IV/2017
21108	Gertrud-Bollenrath-Schule (FSLE)	Fühlinger Weg 7	3.160	Erdgas	37	-45%	-66%	2	2%	-92%	4	-83%	-98%	Leerstand; schlussgerechnet im März 2015
21226	Ely-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26	8.338	Erdgas	112	-11%	23%	14	9%	25%	227	10%	50%	
21026	Katholische Grundschule	Fußfallstr. 55	3.619	Erdgas	144	-1%	35%	17	3%	27%	296	2%	78%	
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); Gemeinschaftsgrundschule; Kita	Garthestr. 20-24	6.307	Fernwärme	110	-20%	12%	24	10%	28%	253	-3%	0%	
21110	Gemeinschaftsgrundschule	Geilenkircher Str. 52	4.492	Erdgas	100	-33%	7%	22	-2%	74%	259	5%	57%	
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	71	3%	-33%	17	-7%	41%	439	10%	166%	
21027	Gymnasium	Genoveastr. 58-62	6.954	Erdgas	97	14%	3%	16	-12%	21%	156	15%	-4%	Erweiterungsbau voraussichtliche Fertigstellung III/2018
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	99	16%	6%	13	12%	7%	198	19%	22%	Wasser um den Verbrauch für Baustelle Historisches Archiv korrigiert.
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin- Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.095	Erdgas	237	30%	120%	14	13%	-5%	260	2%	56%	Sanierung Heizungsanlage voraussichtlich bis I/2017

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21114	Abendgymnasium/ Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des Berufskollegs 11 Ulrepforte; Nebenstelle des Hansagymnasiums	Gereonsmühleng asse 4	7.279	Fern wärme	232	-11%	137%	46	-3%	179%	185	-6%	10%	
21115	Gemeinschafts grundschule; Gemeinschaftshaupt schule	Gereonswall 57	1.864	Fern wärme	174	121%	66%	5	-3%	-64%	101	68%	-37%	Bildungslandschaft Altstadt Nord, Kindertagesstätte Neubau, Grundschule Generalsanierung, Realschule und Selbstlernzentrum Neubau voraussichtlich bis II/2018
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	2.402	Erdgas	152	11%	43%	32	8%	154%	338	-12%	105%	
21117	Gemeinschaftsgrund schule	Godorfer Hauptstr. 7	1.090	Erdgas	147	-2%	40%	30	-2%	204%	331	5%	106%	
21177	Freiherr-vom-Stein- Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	1.764	Erdgas	84	-4%	-24%	25	6%	39%	151	-46%	-13%	
21118	GGG Schule Kunterbunt; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	18.636	Fern wärme	108	12%	14%	21	2%	-10%	524	34%	184%	Generalinstandsetzung Trakte C und E bis 08/2015
21028	Gemeinschaftsgrund schule; Katholische Grundschule	Gotenring 5	5.227	Fern wärme	96	84%	3%	19	-17%	55%	116	4%	-30%	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	8.383	Nah wärme	99	0%	4%	21	-1%	55%	111	3%	-33%	CELSIUS-Projekt seit IV. Quartal 2013
21120	Geschwister-Scholl- Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	5.633	Erdgas	102	16%	8%	16	12%	-3%	106	0%	-54%	Erweiterungsgebäude für Mensa und Betreuungsräume, Fachräume, Bibliothek und Lehrerzimmer voraussichtlich bis III/2017
21119	Katholische Hauptschule	Großer Griechenmarkt 76	5.492	Fern wärme	188	14%	98%	15	-6%	7%	285	-74%	70%	Dächer- und Betonsanierung Turnhalle
21219	Kath. Grundschule	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	62	-5%	-43%	32	5%	86%	976	227%	466%	
21029	Gemeinschaftshauptschul e	Hachenburger Str. 11	3.476	Erdgas	215	124%	156%	16	98%	33%	136	19%	8%	Heizungserneuerung voraussichtliche Fertigstellung I/2017
21121	Gemeinschaftsgrund schule	Halfengasse 25	2.231	Erdgas	132	-13%	21%	17	-22%	-2%	263	-54%	53%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fernwärme	114	-7%	27%	9	-38%	-9%	4.082	955%	2481%	
21218	Albert-Schweitzer-Realschule; Heinrich-Heine-Gymnasium; (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	23.419	Erdgas	140	0%	45%	23	-44%	30%	215	-13%	-14%	Erneuerung Turnhallenfenster bis 12/2015
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	5.677	Erdgas	179	5%	123%	19	-7%	-7%	161	11%	-10%	
21031	Gemeinschaftsgrundschule	Hauptstr. 432	2.430	Heizöl	585	46%	443%	18	14%	21%	354	37%	110%	Machbarkeitsstudie für Neubau in Planung
21993	Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	27.876	Erdgas	92	-7%	-2%	31	13%	120%	106	15%	-43%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räume, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; Belegung mit Flüchtlingen seit 11/2015; Sanierung Dach und Toiletten voraussichtlich bis IV/2016
21123	Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 15	Heinrichstr. 51	8.367	Fernwärme	119	12%	38%	15	1%	-35%	96	-5%	-47%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	6.660	Fernwärme	118	10%	24%	18	1%	25%	93	-4%	-42%	
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a/ Halfengasse	479	Erdgas	116	100%	10%	19	0%	90%	332	0%	106%	gehört zur WE 21121, Anmietung seit April 2009; Kosten werden auf 21121 gebucht
21032	Gemeinschaftsgrundschule	Heßhofstr. 45	5.560	Erdgas	174	-1%	86%	28	10%	122%	253	-1%	53%	Heizungserneuerung voraussichtliche Fertigstellung IV/2016
21033	Katholische Grundschule	Hinter der Kirche 5	2.381	Erdgas	95	-27%	-12%	25	13%	67%	268	-47%	59%	
24186	Außenstelle FWG	Hohe Pforte 4 - 6	831	0	0	0%	-100%	11	0%	6%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21034	Gemeinschaftsgrundschule	Hohe Str. 77-79	4.585	Erdgas	167	-4%	30%	32	3%	26%	450	-3%	-76%	Schulschwimmbad, Umfangreiche Baumaßnahmen
21052	André-Thomkins-Schule; Förderschule Lernen	Holweider Str. 2	3.537	Nahwärme	231	32%	116%	7	-66%	-60%	98	-22%	-44%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21180	Gemeinschaftshauptschule	Holzheimer Weg 34	3.689	Heizstrom	4	522%	-96%	68	1841%	320%	89	276%	-46%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant; Reservefläche Kita, Vermietung an Filmteams, seit 04/2015 562-Container, seit 03/2016 Fahrradwerkstatt NETZwerk Flüchtlingshilfe Worringen
21221	Katholische Grundschule; Gemeinschaftsgrundschule	Honschaftsstr. 312	4.466	Erdgas	126	-19%	34%	20	5%	50%	234	1%	41%	Umbau/Ausbau Offener Ganztags
21036	Katholische Grundschule	Horststr. 1	3.868	Erdgas	111	28%	3%	20	1%	6%	364	23%	26%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	14.564	Erdgas	134	8%	37%	22	-3%	18%	216	24%	-12%	Belegung mit Flüchtlingen seit 09/2015
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	6.209	Fernwärme	184	-3%	123%	16	17%	-25%	90	-12%	-50%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str.)	Humboldtstr. 80	2.692	Heizöl	47	-18%	-55%	23	12%	129%	22	5%	-86%	
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Humboldtstr. 81	13.544	Erdgas	81	29%	-14%	21	-6%	26%	108	-13%	-54%	
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	10.316	Fernwärme	133	18%	43%	12	1%	-1%	178	-8%	16%	Dachinstandsetzung und Toilettenanierung Fertigstellung I/2017
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.115	Erdgas	175	11%	61%	25	8%	51%	266	30%	56%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	530	Erdgas	256	4%	114%	17	20%	-52%	36	-24%	-82%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	31.362	Erdgas	147	-8%	55%	36	-19%	62%	141	-18%	-7%	
21223	Gemeinschaftsgrundschule	Irisweg 2	3.321	Erdgas	33	-2%	-69%	27	-6%	71%	45	-2%	-77%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	743	Erdgas	195	-3%	144%	15	-7%	-27%	215	-56%	15%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	10.216	Fernwärme	81	-20%	-23%	27	-6%	26%	241	14%	29%	Erneuerung der Beleuchtungsanlage, voraussichtliche Fertigstellung I/2017
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3	8.524	Erdgas	102	-15%	7%	20	20%	39%	109	-27%	-35%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21234	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Kapitelstr. 24-26	5.477	Erdgas	156	-17%	55%	22	5%	55%	307	-7%	81%	
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	6.942	Fernwärme	176	8%	84%	33	64%	129%	537	446%	233%	
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	8.319	Fernwärme	88	-5%	-7%	18	-18%	36%	158	-22%	1%	Sanierung Duschen und Zuleitung voraussichtlich bis II/2017
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	5.824	Fernwärme	84	-13%	5%	30	25%	52%	226	10%	26%	Fassadensanierung und Sanierung der Trakte C, E, F voraussichtlich bis I/2017
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	12.963	Fernwärme	283	17%	134%	80	21%	198%	831	43%	-47%	Neubau Schule mit Kammermusiksaal voraussichtlich bis III/2018, Schwimmbad vorhanden
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	11.518	Erdgas	95	4%	-3%	24	-5%	88%	124	4%	-25%	
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.167	Erdgas	121	-6%	28%	13	-13%	-7%	448	21%	169%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GG)	Kirchweg 138	4.032	Erdgas	94	2%	-13%	27	2%	81%	325	11%	93%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65	3.978	Erdgas	382	15%	257%	17	7%	32%	170	20%	9%	
21131	Kolkrabenschule (FS LE/GG)	Kolkrabenweg 8-10	6.676	Heizöl	269	31%	149%	36	29%	88%	380	51%	113%	Belegung mit Flüchtlingen seit 09/2015
21132	Johanniter-Schule (GG)	Kölner Str. 37	3.566	Erdgas	71	-4%	-33%	15	-7%	27%	385	13%	134%	
21042	Gemeinschaftsgrundschule	Konrad-Adenauer-Str. 20	2.998	Erdgas	241	4%	124%	62	2%	315%	752	-6%	346%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache	Kopernikusstr. 40-42	4.481	Erdgas	152	15%	39%	27	7%	48%	298	-10%	40%	neuer Küchencontainer ab 14.07.2015
21997	Gemeinschaftsgrundschule	Kretzerstr. 5	2.925	Erdgas	217	19%	103%	7	-27%	-59%	63	-70%	-64%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	5.535	Erdgas	114	-9%	16%	16	2%	0%	213	-45%	32%	
21264	Katholische Grundschule	Kupfergasse 35	5.307	Erdgas	47	0%	-50%	20	3%	49%	22	10%	-87%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21135	Katholische Grundschule	Kupfergasse 5-11	2.206	Erdgas	211	-4%	82%	14	-4%	-17%	104	41%	-42%	
21044	Katholische Grundschule	Langemaß 21	3.068	Erdgas	186	1%	73%	26	5%	77%	535	45%	218%	Fassadesanierung IV/2016
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); Katholische Grundschule	Lebensbaumweg 51	4.768	Fernwärme	144	-19%	57%	32	22%	182%	331	18%	103%	
21045	Gemeinschaftsgrundschule	Leuchterstr. 25	2.389	Erdgas	130	9%	20%	23	4%	48%	249	11%	43%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	8.140	Erdgas	188	17%	97%	19	5%	27%	170	-4%	2%	
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, FS Lernen	Leyendecker Str. 20-24	2.893	Erdgas	72	-31%	-33%	35	4%	98%	166	28%	-6%	
21139	Gemeinschaftsgrundschule; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	3.464	Erdgas	118	-12%	9%	19	-10%	45%	388	10%	132%	
21140	Katholische Grundschule; Johann-Christoph-Winters-Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	2.271	Fernwärme	202	17%	89%	23	-18%	79%	343	-6%	107%	
21141	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	5.717	Fernwärme	111	-6%	34%	24	-13%	14%	397	-69%	120%	Wasserrohrbruch in 2014
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	2.482	Erdgas	324	1%	203%	34	-6%	163%	537	-9%	225%	Backsteinbau ohne Dämmung, Dach ungedämmt, Holzfenster mit Einfachverglasung.
21238	Kindertagesstätte; Gemeinschaftsgrundschule	Lohmarer Str. 11	3.028	Erdgas	207	10%	93%	16	15%	16%	214	22%	28%	Generalinstandsetzung Turnhalle voraussichtlich bis III/2016
21143	Katholische Grundschule	Lohrbergstr. 46	2.090	Erdgas	139	12%	30%	18	-7%	33%	287	1%	72%	
21144	Katholische Grundschule	Longericher Hauptstr. 85	1.734	Erdgas	206	9%	89%	19	3%	13%	460	11%	167%	
21145	Gemeinschaftsgrundschule; Freie Waldorfschule	Loreleystr. 3-5	4.403	Fernwärme	119	19%	27%	12	9%	-5%	324	-16%	96%	
23227	Gemeinschaftsgrundschule	Lustheider Str. 43	4.227	Erdgas	83	-5%	-10%	24	3%	103%	216	5%	32%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21046	Katholische Grundschule; Förderschule des LVR	Luzerner Weg 72	2.608	Erdgas	86	6%	-18%	15	14%	47%	177	23%	10%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	6.448	Erdgas	172	-5%	77%	29	-23%	78%	343	21%	101%	BHKW mit Pufferspeicher, Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen seit 12/2015
21149	Katholische Grundschule	Mainzer Str. 30-40	3.157	Fernwärme	182	4%	70%	34	0%	146%	411	8%	146%	
21150	Förderschule Sprache	Marienplatz 2	1.460	Fernwärme	178	17%	70%	15	18%	-2%	287	25%	66%	
21065	Förderschule Lernen	Martin-Köllen-Str. 1	2.116	Erdgas	285	5%	166%	25	10%	38%	246	-7%	39%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmend, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGS)	Martinusstr. 28	5.141	Erdgas	142	7%	48%	17	-4%	13%	345	-1%	104%	
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50-52	2.461	Heizöl	295	4%	254%	27	27%	25%	1.047	-3%	479%	Kita wird mitversorgt. 36 GAG-Apartements (Männerwohnheim) werden mit Wasser mitversorgt
21153	Katholische Grundschule; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	2.326	Erdgas	164	-5%	51%	28	-4%	85%	400	-23%	137%	
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	25.938	Fernwärme	103	0%	9%	50	1%	127%	336	1%	122%	
23188	Gemeinschaftsgrundschule	Merianstr-7-9	7.323	Fernwärme	86	-16%	-10%	22	-4%	55%	181	43%	8%	
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	656	Heizöl	234	-11%	123%	24	547%	138%	742	212%	361%	HM-Dienstwohnung Rest vermietet für ABM-Maßnahmen
21155	Erich-Gutenberg-Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	11.209	Erdgas	130	5%	43%	30	12%	24%	205	37%	11%	Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen seit 08/2015
21156	Gemeinschaftshauptschule	Mommensenstr. 5-11	4.462	Erdgas	17	-88%	-81%	25	44%	103%	403	46%	160%	Generalinstandsetzung Altbau bis 12/2015. Umstellung auf Fernwärme, keine korrekte Abrechnung durch den Energieversorger
21047	Eduard-Mörrike-Schule (FSE)	Mörrikeweg 2-6	4.322	Erdgas	132	-5%	24%	9	-3%	-48%	143	2%	-19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21048	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Mülheimer Freiheit 99	2.070	Erdgas	165	-6%	51%	38	45%	36%	298	-10%	-42%	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	6.878	Nahwärme	96	31%	6%	14	10%	45%	183	31%	16%	Inbetriebnahme CELSIUS-Projekt IV.Quartal 2013; Inbetriebnahme von Funktions- und Nebengebäude zum 07.01.2015 mit eigener Wärmeversorgung
21078	Gemeinschaftsgrundschule	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	66	-2%	-32%	14	17%	7%	161	-8%	-4%	
21050	Heideschule (GGs)	Neue Heide 25-27	4.232	Erdgas	114	17%	21%	21	2%	57%	140	19%	-16%	
21263	Gemeinschaftsgrundschule	Neue Sandkaul 23	5.571	Erdgas	81	27%	-14%	20	31%	57%	7	-97%	-96%	Wärmepumpe
21051	Katholische Grundschule	Neufelder Str. 2-4	4.215	Heizöl	176	15%	88%	23	7%	74%	228	0%	38%	
22287	Schule für Kranke	Neufelder Str. 32	169	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung von Räumen im KH Holweide
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-Berufskolleg 17	Neuhöffer Str. 12	2.775	Fernwärme	311	8%	256%	11	12%	-52%	3.870	-39%	2020%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	11.214	Erdgas	56	-30%	-49%	24	152%	22%	260	-15%	50%	Strom wegen komplizierter Zählerstruktur noch nicht vollständig abgerechnet; Sporthalle belegt mit Flüchtlingen seit 11/2015, Raumtemperatur konstant auf 24 Grad C.
21159	Gemeinschaftsgrundschule	Neusser Str. 605	4.247	Erdgas	80	-12%	-14%	28	-2%	119%	253	20%	53%	Erweiterung OGTS und TH bis 09/2015
21079	Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle HS Reutlinger Str.	Nibelungenstr. 50a	2.802	Erdgas	149	-2%	39%	28	-5%	98%	428	29%	155%	
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	11.013	Nahwärme	148	22%	76%	27	-1%	28%	227	602%	25%	Fenstersanierung bis IV/2016, CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	5.049	Nahwärme	161	2%	69%	20	20%	37%	240	61%	52%	gebundene Ganztagschule; CELSIUS-Projekt Seit IV.Quartal 2013

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	18.922	Fernwärme	131	11%	35%	17	-3%	10%	163	-13%	-2%	
21191	Gemeinschaftshauptschule	Nürnberger Str. 10	7.823	Erdgas/Holz	255	-22%	123%	33	-5%	51%	954	7%	-30%	Erweiterung Heizung 08/2015
21164	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-256	4.080	Erdgas	206	8%	120%	19	3%	46%	235	-3%	42%	Erneuerung Fenster Staffelgeschoss bis 04/2016
21053	Katholische Grundschule	Olpener Str. 930	2.744	Erdgas	91	12%	-15%	21	-3%	46%	213	8%	27%	
21165	FS Sprache	Ossietzkystr. 2	3.561	Erdgas	161	-100%	-100%	0	0%	-100%	229	-35%	30%	Neubau Gesamtschule Nippes, Umzug FS Sprache Brehmstr. 2., EKW Heizung/Wasser aus 2014
21166	Katholische Grundschule	Osterather Str. 13	2.896	Erdgas	253	35%	134%	16	-9%	5%	370	26%	120%	
21996	Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium	Ostlandstr. 39	34.064	Nahwärme	75	-40%	-29%	21	-42%	43%	178	33%	4%	Belegung mit Flüchtlingen seit 03/2015
21266	Grundschule mit Kita	Ottostr. 76	4.773	Holz	107	100%	0%	20	0%	27%	731	4155	221%	Inbetriebnahme zum 19.12.2014, Ausfall Kesselanlage in 12/2015, Beheizung mit Strom. Trennung von Schule und Kita ab 01.01.2016 geplant.
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	12.079	Erdgas	140	33%	49%	18	-5%	37%	104	24%	-36%	Neubau Klassen und TH bis voraussichtlich I/2018
21168	Katholische Grundschule; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	3.700	Erdgas	184	23%	72%	8	-28%	-38%	72	-73%	-56%	keine feste Schule, Nutzung einzelner Räume durch Gymnasium, Förderunterricht, Turnhallennutzung
21169	Katholische Grundschule	Palmstr. 1	1.099	Erdgas	125	-30%	19%	26	22%	156%	67	-27%	-58%	
21170	Gesamtschule Nippes	Paul-Humburg-Str. 13	6.836	Erdgas	100	7%	5%	10	1%	-38%	113	-3%	-51%	Schule im Aufbau
21171	Nebenstelle des BK 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-BK 15	Perlengraben 101	11.429	Fernwärme	205	10%	139%	13	4%	-42%	156	44%	-14%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.099	Erdgas	251	48%	132%	31	-7%	96%	426	-33%	150%	Asylheim wird von der Schule mitversorgt.
21081	Gemeinschaftsgrundschule; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7	10.465	Erdgas	71	-16%	-26%	24	17%	70%	164	3%	3%	Heizungserneuerung bis IV/2016
21989	Gemeinschaftsgrundschule; Franz-Röser-Schule (FS Lernen)	Pfälzer Str. 30-34	3.461	Fernwärme	270	9%	153%	22	10%	67%	253	-1%	52%	Gebäudehülle nicht wärmedämmend, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	1.513	Erdgas	161	-10%	53%	25	13%	152%	260	-5%	61%	
21087	Gemeinschaftsgrundschule	Poller Hauptstr. 61-65	3.664	Erdgas	72	-23%	-33%	17	-3%	19%	130	-13%	-22%	
21098	Gesamtschule Zollstock / Europaschule	Raderthalgürtel 3	26.348	Erdgas	122	9%	26%	25	23%	4%	157	17%	-14%	Solar & Spar Projekt; Fläche Tiefgarage (4755 m²) wurde 2015 wg. Leerstand von der Gesamtfläche abgezogen
21175	Förderschule Geistige Entwicklung	Redwitzstr. 80	3.568	Erdgas	205	-2%	93%	14	-13%	-16%	396	30%	126%	
21240	Gemeinschaftshauptschule	Rendsburger Platz 1	6.121	Holz	102	-35%	6%	16	-15%	6%	361	30%	122%	Errichtung eines Erweiterungsbaus, einer Turnhalle sowie einer Kindertagesstätte und Jugendeinrichtung
21176	Gemeinschaftshauptschule	Reutlinger Str. 49	3.989	Erdgas	148	12%	43%	14	-13%	10%	183	2%	19%	
21992	Außenstelle Berufskolleg 7; Gemeinschaftsgrundschule	Ricarda-Huch-Str. 60	5.159	Nahwärme	195	5%	110%	12	1%	-7%	326	5%	97%	
21216	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	33	-3%	-62%	26	2%	17%	551	-6%	203%	Wasserrohrbruch
21178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	139	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Hausmeisterwohnung für WE 23178
23178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	109	-12%	-1%	22	-4%	14%	287	-14%	-77%	
21179	Gemeinschaftsgrundschule	Riphahnstr. 40a	5.024	Fernwärme	105	52%	-5%	12	-39%	-61%	191	18%	-65%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21239	Montessori-Schulzentrum Hauptschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	11.538	Erdgas	155	-7%	64%	50	-9%	268%	390	-9%	138%	Sanierung Lüftungsanlage voraussichtlich bis III/2016. Energ. Sanierung Dach und Fassade bis 11/2015
21181	Lindweiler Hof, Förderschule ESE	Rochusstr. 80	4.128	Erdgas	203	12%	44%	28	2%	-13%	360	73%	-85%	Schulschwimmbad
21201	FS Lernen; Gemeinschaftsgrundschule; Bürgerbegegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	5.360	Erdgas	197	21%	111%	22	-1%	79%	542	32%	229%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade der Turnhalle bis voraussichtlich I/2017
24002	OGTS Overbeckstr.	Schadowstr.47	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Anmietung OGTS WE 21002, Overbeckstr.
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	10.080	Fernwärme	83	-17%	-11%	25	29%	77%	119	-23%	-36%	Heizungsregelung defekt, kein Zugriff auf Regelung möglich. Sanierung Altbau bis 05/2016
21057	Gemeinschaftsgrundschule	Schmittgasse 66	2.502	Erdgas	232	-5%	115%	35	14%	135%	509	17%	202%	
21208	Erich-Ohser-Schule (GGS); Konrad-Adenauer-Schule (GHS) (Schulzentrum Pesch)	Schulstr. 16	2.581	Erdgas/Holz	189	-23%	76%	28	87%	105%	351	-6%	110%	Heizungsregelung und Warmwasserbereitung erneuern voraussichtlich bis II/2017
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	11.464	Erdgas	128	-11%	32%	28	-12%	73%	157	14%	-7%	Warmwasserbereitung TH und Brennererneuerung.
23185	Clarenhofschule (GGS)	Schulstr. 2	1.813	Erdgas	117	10%	9%	18	3%	38%	410	11%	147%	
21058	Gemeinschaftsgrundschule	Schulstr. 23	2.345	Heizöl	206	8%	91%	14	-23%	-3%	246	19%	46%	
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	11.176	Fernwärme	70	-21%	-27%	19	-7%	28%	210	11%	27%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40/40a	4.138	Fernwärme	233	-25%	117%	16	4%	17%	1.420	-13%	805%	Betonfassade ohne Dämmung, Holzfenster mit Einfachverglasung, 2 alte Baracken, Toilette ohne Dämmung; Durch die Schließung des Museums für den Publikumsverkehr ist der Verbrauch insgesamt gesunken, eine Ablesung des Zwischenzählers im Museum erfolgt erst seit November 2015, diverse Wasserrohrbrüche in 2015 und falsch programmierte Urinalsteuerung.
24133	OGS Steinberger Str.	Siebachstr. 85	300	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Betriebskostenpauschale
21990	Gemeinschaftsgrundschule; FS Lernen	Soldiner Str. 68	8.893	Erdgas	37	-71%	-63%	19	1%	9%	365	31%	112%	
21189	Gemeinschaftsgrundschule	Spörkelhof 7	2.409	Heizöl	141	0%	32%	12	-8%	-11%	142	37%	-14%	
21127	Pestalozzi-Schule (FSGG)	Sportplatzstr. 82	5.044	Erdgas	226	0%	91%	27	-1%	20%	637	23%	-33%	
21190	Außenstelle Montessori-GS Gilbachstr. 19	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	102	9%	-3%	17	-1%	66%	194	-11%	20%	
21133	Gemeinschaftsgrundschule	Steinbergerstr. 40	4.246	Erdgas	175	17%	89%	19	3%	62%	447	17%	171%	
21192	Gemeinschaftsgrundschule	Stenzelbergstr. 3-7	3.062	Erdgas	167	16%	56%	20	-3%	42%	343	-1%	104%	
21229	Finkenberg-Schule, FS Lernen	Stresemannstr. 15	3.395	Erdgas	66	-20%	-39%	13	-8%	-33%	142	41%	-21%	seit 01.01.2011 nur noch Turnhallenbetrieb 710 m ²
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	15.560	Erdgas	156	-13%	60%	44	3%	86%	377	79%	140%	Turnhallendacherneuerung voraussichtlich bis III/2016; erhöhter Wasserverbrauch durch defekte Hygienespülung WC-Anlage
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGG)	Sürther Hauptstr. 149	3.472	Erdgas	176	-1%	63%	18	-7%	23%	495	117%	194%	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Erdgas	41	-17%	-56%	23	3%	-4%	118	9%	-38%	2 Wärmepumpen und Spitzenlastkessel

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	12.393	Erdgas	170	2%	85%	32	6%	175%	908	784%	464%	Erneuerung Heizungsanlage mit BHKW und Wärmepumpe 03/2014; Wasserverbrauch 2014 nicht korrekt, da der Wasserzähler defekt war, Wasserrohrbruch in 2015.
21268	Schule	Thessaloniki Allee	1.226	Erdgas	49	15%	-54%	4	65%	0%	20	9%	0%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21998	Katholische Grundschule	Turner Str. 23	2.405	Erdgas	160	6%	48%	23	-1%	60%	248	-24%	47%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.556	Fernwärme	171	2%	82%	18	-3%	36%	142	2%	-13%	
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	6.246	Erdgas	61	11%	-43%	2	-91%	-91%	117	17%	-34%	Eigenverbrauch des PV-Stromes berücksichtigt.
21063	Gemeinschaftshauptschule	Tiefentalstr. 66	5.184	Erdgas	236	-4%	104%	22	-50%	5%	33	-91%	-98%	Schwimmbadsanierung voraussichtliche Fertigstellung IV/2016
21195	Katholische Grundschule	Trierer Str. 8	2.833	Fernwärme	126	28%	16%	14	9%	-6%	289	16%	71%	Sanierung Heizungsanlage bis 12/2015
21196	Berufskolleg 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fernwärme	67	-4%	-20%	24	18%	17%	90	-10%	-57%	
21064	KGS Dellbrück	Urnenstr. 7	2.444	Erdgas	80	21%	-29%	13	15%	-12%	342	-9%	92%	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	803	Erdgas	162	-3%	102%	8	7%	-58%	191	30%	7%	
21066	Der kleine Prinz, Förderschule ESE	Vietorstr. 38	1.008	Erdgas	190	-3%	81%	16	0%	8%	272	-6%	57%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	13.080	Erdgas	122	-13%	3%	23	-13%	38%	376	93%	110%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle. Belegung mit Flüchtlingen seit 10/2015
24009	Anmietung Weinsbergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	164	-14%	56%	12	-5%	-18%	488	239%	202%	Nutzer: Berufskolleg 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200
21198	Gemeinschaftsgrundschule; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	3.549	Erdgas	162	-4%	50%	19	0%	22%	523	59%	208%	
21210	Katholische Grundschule	Volberger Weg 17	3.460	Erdgas	101	32%	-6%	22	30%	63%	252	7%	50%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.906	Fernwärme	152	8%	58%	14	-24%	-6%	194	-32%	20%	Ganztags Hauptschule, hohe Stromkosten wg. Zusätzlicher Trafomiete
21230	Gemeinschaftsgrundschule; Gemeinschaftshauptschule	Von-Bodelschwingh-St	4.764	Erdgas	139	2%	43%	16	5%	-11%	142	21%	-32%	
21067	Gemeinschaftsgrundschule	Weimarer Str. 28	3.851	Erdgas	55	-15%	-49%	21	12%	57%	665	47%	301%	
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	14.607	Erdgas	125	-1%	47%	31	3%	41%	773	-18%	326%	
21211	Gemeinschaftsgrundschule Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.409	Erdgas	110	-11%	1%	22	5%	60%	245	-25%	45%	
21146	Gemeinschaftsgrundschule	Westerwaldstr. 90	2.761	Erdgas	151	5%	44%	20	-2%	103%	545	0%	238%	
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule (Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	7.680	Erdgas	19	-74%	-79%	49	4%	-11%	175	0%	-12%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst
21202	Katholische Grundschule	Wilhelm-Schreiber-Str. 56	4.365	Erdgas	190	-8%	103%	16	-29%	25%	167	10%	1%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärmegeklämt.
24199	Auslagerung Volkhovener Weg	Willmuther Weg	636	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Unentgeltliche Bereitstellung des Sportplatzes durch 52; Abrechnung über WE 21199
21203	Berufskolleg 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	9.216	Fernwärme	122	7%	50%	22	-4%	8%	220	13%	22%	
21069	Gemeinschaftshauptschule	Wuppertaler Str. 19	5.171	Erdgas	124	5%	32%	8	-14%	-37%	83	-7%	-48%	Erneuerung Decke und Beleuchtung bis 05/2016
21204	Katholische Grundschule	Zugweg 42-44	3.419	Fernwärme	110	21%	3%	9	3%	-27%	142	-7%	-14%	Dachsanierung
21205	Förderschule ESE	Zülpicher Str. 194	2.922	Erdgas	191	18%	82%	17	16%	15%	133	18%	-23%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Zum Hedelsberg 13	3.156	Erdgas	95	1%	-13%	26	3%	59%	228	0%	34%	
21207	Gemeinschaftsgrundschule	Zwirnerstr. 15-17	2.434	Fernwärme	250	1%	132%	19	15%	33%	2.937	44%	1645%	
	Kindertagesstätten													
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	380	Erdgas	103	9%	-7%	34	-8%	71%	745	-2%	41%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	620	Fernwärme	109	-100%	-100%	29	-5%	45%	1.089	75%	105%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	Fernwärme	105	5%	-5%	25	-10%	23%	1.091	6%	106%	
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	928	Fernwärme	137	6%	25%	25	-20%	24%	386	-8%	-27%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	765	Erdgas	156	-20%	42%	33	-7%	63%	542	-8%	2%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	789	Erdgas	119	-11%	8%	28	-8%	39%	541	-23%	2%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	686	Erdgas	148	37%	37%	73	1625%	263%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. Stromzähler in den Vorjahren falsch abgelesen. NKA Wasser lag nicht vor.
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	823	Erdgas	71	-31%	-34%	36	-7%	81%	452	0%	-15%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	857	Flüssiggas	38	-10%	-66%	34	2%	68%	805	-1%	52%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	443	Heizöl	121	-11%	10%	17	-45%	-15%	373	-5%	-30%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	280	Erdgas	281	5%	155%	31	3%	54%	550	-4%	4%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	286	Erdgas	252	-6%	129%	24	-4%	20%	367	4%	-31%	
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	548	Erdgas	64	0%	-42%	25	1%	24%	493	21%	-7%	Kita ist nicht städtisch. Kosten werden weitergegeben
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	1.075	Erdgas	116	5%	6%	13	-61%	-37%	309	-18%	-42%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	753	Erdgas	71	24%	-35%	32	5%	58%	638	1%	20%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergsweiher	1.062	Erdgas	179	4%	62%	25	-9%	25%	528	-14%	0%	EKW Wasser aus 2014
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	340		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	600	Fernwärme	134	-6%	21%	3	-3%	-86%	65	0%	-88%	
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	389		0	0%	-100%	31	-41%	55%	0	0%	-100%	Fristlose Kündigung zum 30.09.2015, für 2014 und 2015 wird keine Nebenkostenabrechnung mehr erstellt.
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	460	Heizstrom	122	-8%	11%	34	-3%	72%	0	0%	-100%	
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fernwärme	69	-1%	-37%	25	-19%	24%	668	-6%	26%	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	481	Erdgas	139	-17%	27%	41	-15%	107%	881	2%	66%	
32994	Kindertagesstätte	Auerstr. 28 (Lis-Böhle-Park)	386		0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung Containeranlage für Auslagerung Kita Merheimer Platz 20 ab 15.07.2015
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	667	Erdgas	90	14%	-19%	26	59%	32%	500	113%	-6%	Seit 07.04.2014 ist die Kita in einem Container untergebracht
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	326	Erdgas	207	-19%	88%	43	-10%	113%	743	3%	40%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	1.258	Erdgas	46	-2%	-58%	22	-25%	9%	368	-2%	-31%	2. Stromzähler seit 2013 abgemeldet, der Zähler wurde trotzdem abgerechnet. Korrektur der Verbrauchswerte für die letzten 3 Jahre durchgeführt.
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	890	Erdgas	118	1%	7%	30	-13%	52%	528	-7%	0%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	725	Erdgas	313	9%	185%	12	-42%	-40%	393	0%	-26%	Seit Mitte 2015 geschlossen
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	715	Erdgas	214	9%	94%	36	11%	79%	671	25%	27%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
33001	Kindertagesstätte	Bergisch-Gladbacher-Str. 888a	746	Erdgas	52	-70%	-53%	34	1%	69%	20	-94%	-96%	Auslagerung der Kita Dellbrücker Mauspfad, Containeranlage mit E-Heizung, bis 31.01.2015
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	851	Heizöl	100	-14%	-9%	26	-22%	30%	331	-15%	-37%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	835	Erdgas	143	-11%	30%	20	-6%	2%	444	-37%	-16%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	533	Erdgas	139	2%	27%	25	1%	23%	670	4%	26%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	383	Erdgas	145	0%	26%	25	-12%	25%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	554	Erdgas	96	18%	-10%	26	-9%	28%	793	0%	50%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	287	Erdgas	311	-36%	191%	33	6%	64%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	400	Erdgas	124	-4%	13%	34	7%	72%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	700	Erdgas	96	1%	-13%	24	6%	21%	625	0%	18%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	708	Erdgas	75	4%	-32%	30	-3%	49%	713	-11%	35%	
32133	Kindertagesstätte	Bisritzer Str. 114	978	Fernwärme	82	-7%	-26%	25	-7%	24%	646	1%	22%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	695	Nahwärme	48	-59%	-57%	30	-20%	48%	533	-5%	1%	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	280	Nahwärme	143	-24%	30%	45	8%	124%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	575	Erdgas	140	-2%	27%	28	-19%	41%	725	-9%	37%	
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	497	Erdgas	210	-2%	91%	21	-1%	7%	409	-8%	-23%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	955	Erdgas	85	1%	-22%	24	-5%	18%	619	-17%	17%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	Erdgas	173	-17%	57%	38	4%	88%	590	-65%	11%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	1.293	Sonstige	85	100%	-23%	20	-38%	1%	360	0%	-32%	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad 125-127	1.266	Erdgas	38	-16%	-65%	28	10%	41%	509	-18%	-4%	
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	781	Erdgas	89	-5%	-19%	14	-24%	-28%	484	-5%	-9%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	624	Erdgas	225	-1%	104%	55	-8%	174%	1.317	-2%	149%	Analyse 261/43
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	-100%	-100%	Auslagerung zum 27.08.2011 in WE 32996, Neubau voraussichtlich ab 2016.
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	556	Nahwärme	213	176%	93%	35	0%	76%	617	30%	16%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	Nahwärme	63	-3%	-43%	29	59%	43%	494	0%	-7%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	752	Erdgas	130	0%	18%	25	2%	26%	344	-8%	-35%	
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	886	Erdgas	97	9%	-12%	28	2%	42%	496	5%	-6%	
31301	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 3	826	Erdgas	99	-5%	-10%	24	12%	0%	230	-24%	-57%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.029	Erdgas	74	10%	-33%	27	-4%	37%	426	-13%	-20%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	895	Fernwärme	115	-100%	-100%	33	-16%	66%	896	0%	69%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	690	Erdgas	99	-10%	-10%	27	-10%	37%	534	-14%	1%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	534	Fernwärme	133	-3%	21%	30	-5%	52%	622	-10%	17%	
31131	Kindertagesstätte	Elzstr. 8	783	Erdgas	105	2%	-4%	32	0%	59%	73	-67%	-86%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	102	-16%	-7%	15	1%	-23%	244	2%	-54%	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	682	Fernwärme	148	0%	35%	35	-9%	75%	779	-1%	47%	
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	739	Erdgas	33	8%	-70%	35	1%	73%	590	7%	11%	
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	645	Erdgas	179	-17%	63%	37	-2%	85%	746	1%	41%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	510	2%	-4%	
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	954	Erdgas	96	1%	-12%	24	-3%	22%	694	-15%	31%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.089	Fernwärme	90	100%	-18%	23	-8%	16%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	500	Erdgas	105	0%	-5%	19	-4%	-3%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	330	Erdgas	275	-2%	150%	31	2%	56%	627	-23%	18%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	413	Fernwärme	404	180%	264%	33	39%	63%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32213	Kindertagesstätte	Fritz-Hecker-Str. 63	1.032	Fernwärme	62	0%	-43%	0	0%	0%	0	0%	-100%	EKW aus 2014
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	600	Erdgas	289	-11%	163%	42	40%	110%	355	-1%	-33%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle. Kita wird voraussichtlich Ende 2016 geschlossen.
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	605	Fernwärme	91	0%	-21%	33	-4%	65%	108	5%	-80%	EKW Heizung aus 2014
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	490	Erdgas	129	30%	13%	86	891%	328%	749	0%	41%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	704	Erdgas	138	-11%	25%	21	9%	4%	141	-56%	-73%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	713	Erdgas	206	-8%	87%	27	-10%	36%	582	-2%	10%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	244	Fernwärme	156	6%	42%	22	-4%	10%	638	-11%	20%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	653	Erdgas	94	2%	-15%	31	11%	53%	602	3%	14%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.137	Erdgas	132	-37%	20%	28	10%	39%	411	-25%	-22%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	748	Erdgas	90	-7%	-18%	31	-4%	57%	531	-17%	0%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31302	Kindertagesstätte	Glashüttenstr. 30	1.216	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	414	0%	-22%	Temporäre Kita. Keine Verbrauchsangaben Strom und Heizung
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	445	Erdgas	149	-18%	35%	26	1%	29%	593	-13%	12%	
32215	Kindertagesstätte	Göppinger Str. 16	1.006	Fernwärme	66	0%	-39%	22	-8%	8%	574	4%	8%	EKW Heizung aus 2014
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	59	0%	-46%	26	1%	31%	473	-3%	-11%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	774	Erdgas	133	1%	19%	34	-1%	69%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	310	Heizöl	152	17%	38%	38	-3%	90%	733	-12%	38%	
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12	286	Erdgas	79	-41%	-26%	33	-6%	64%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32995	Kindertagesstätte	Hans-Wild-Str.	682	Erdgas	121	8%	10%	29	1%	44%	444	9%	-16%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	576	Erdgas	126	5%	15%	35	1%	76%	710	-1%	34%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	899	Erdgas	165	-12%	50%	24	0%	21%	424	-2%	-20%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920	Fernwärme	51	-6%	-55%	0	0%	-100%	660	0%	24%	EKW Heizung/Wasser aus 2014
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534	0	0	0%	-100%	3	0%	-86%	0	0%	-100%	Containeranlage, wird für Auslagerungen genutzt
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	516	Erdgas	214	7%	94%	33	-4%	67%	620	-17%	17%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	784	0	0	0%	-100%	26	-22%	29%	470	0%	-11%	EKW Wasser aus 2014
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	825	Erdgas	96	-11%	-13%	24	-8%	20%	593	-2%	12%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	634	Erdgas	136	0%	23%	26	-12%	28%	805	-1%	52%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	806	0	0	0%	-100%	58	-3%	192%	0	0%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Illistr. 19-21	516	Erdgas	63	-22%	-43%	38	3%	92%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heizstrom	126	5%	14%	28	-3%	40%	660	-11%	25%	Heizung Wärmepumpe; 2. Stromzähler seit Abriss der alten Kita nicht mehr vorhanden, Verbrauchswerte wurden rückwirkend korrigiert.
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	513	Sonstige	109	-100%	-100%	23	-12%	14%	80	0%	-85%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	520	Erdgas	216	-28%	96%	31	0%	53%	640	-18%	21%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	352	Erdgas	144	2%	31%	24	-8%	18%	0	0%	-100%	
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	866	Erdgas	119	-25%	8%	28	-1%	42%	690	9%	30%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstr. 4	633	Erdgas	128	16%	17%	34	4%	70%	746	-26%	41%	Umbau für unter Dreijährige voraussichtlich bis I/2017
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	1.067	Heizstrom	65	-5%	-41%	44	49%	118%	0	0%	-100%	
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	81	-42%	-27%	31	-16%	56%	492	-35%	-7%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	982	Erdgas	206	6%	87%	35	-17%	75%	253	0%	-52%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	777	Erdgas	86	48%	-19%	38	-21%	90%	610	-2%	15%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	732	Erdgas	226	4%	105%	32	14%	58%	810	10%	53%	
32996	Kindertagesstätte	Kaisersescher Str. 5	568	Flüssiggas	28	100%	-75%	43	15%	113%	0	0%	-100%	Auslagerung Kita Drachenfelsstr., Containerheizung mit Strom
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	918	Erdgas	144	-10%	31%	28	13%	41%	364	-36%	-31%	
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	441	Erdgas	155	0%	40%	29	-19%	43%	553	0%	4%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 216	686	Erdgas	60	-4%	-46%	150	31%	652%	557	-26%	5%	Energetische Sanierung bis 06/2016
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	631	Erdgas	164	0%	44%	28	4%	38%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	622	Erdgas	254	14%	131%	27	5%	34%	465	3%	-12%	Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	280	Fernwärme	359	11%	222%	47	0%	133%	1.392	0%	163%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	551	Fernwärme	207	0%	87%	42	3%	110%	1.144	0%	116%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	780	Fernwärme	69	-1%	-37%	30	-47%	49%	378	-70%	-29%	
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	744	Fernwärme	105	-8%	-4%	26	-20%	28%	563	-4%	6%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.043	Erdgas	82	-15%	-25%	31	-7%	56%	724	-12%	37%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	616	Erdgas	154	10%	40%	27	10%	35%	654	4%	23%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	632	Erdgas	222	-8%	102%	42	-9%	108%	927	30%	75%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	381	Sonstige	339	15%	213%	28	13%	39%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	539	Fernwärme	68	-5%	-38%	38	9%	89%	959	0%	81%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.092	Erdgas	245	12%	5%	30	2%	-59%	453	-4%	-95%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr. 42-44	803	Erdgas	121	-18%	10%	0	0%	0%	529	21%	0%	an Mitra e.V. vermietet, Deutsch-Russischer Kindergarten
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	519	Erdgas	128	-65%	13%	29	0%	43%	375	0%	-29%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.483	Erdgas	81	7%	-26%	20	7%	2%	358	20%	-32%	
32217	Kindertagesstätte	Kronstädter Str. 100	1.293	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	483	Erdgas	160	58%	45%	27	-13%	33%	922	0%	74%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	829	Erdgas	177	-2%	61%	21	-4%	4%	681	-4%	29%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	758	Erdgas	78	-18%	-29%	19	6%	-3%	489	-3%	-8%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	692	Erdgas	82	-25%	-26%	25	2%	26%	430	-28%	-19%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	803	Erdgas	59	-11%	-46%	27	-10%	33%	595	-20%	12%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	889	Erdgas	123	-6%	12%	23	9%	14%	590	16%	11%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	938	Erdgas	314	6%	185%	30	1%	50%	707	2%	33%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	146	-16%	33%	22	-9%	8%	540	-3%	2%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	746	Erdgas	57	1%	-49%	39	8%	93%	481	-9%	-9%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	955	Erdgas	145	8%	32%	35	9%	75%	715	-27%	35%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	719	Erdgas	129	1%	18%	36	-5%	78%	509	-9%	-4%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	435	Erdgas	67	0%	-42%	32	4%	58%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	795	0	0	0%	-100%	43	5%	117%	0	0%	-100%	Verbrauchszähler defekt, Abrechnung ab 2016.
32216	Kindertagesstätte	Mathesenhofweg 75	948	Heizstrom	6	100%	-94%	100	26%	402%	527	-3%	0%	Wärmepumpe, Zählerablesung Heizstrom für 2015 nicht korrekt.
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str. 22	675	Erdgas	88	-14%	-20%	27	-25%	36%	609	-19%	15%	Fenstererneuerung voraussichtlich bis IV/2016
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	925	Erdgas	91	-8%	-17%	28	2%	38%	726	11%	37%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	863	Erdgas	191	0%	79%	25	2%	26%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	576	Heizöl	296	11%	169%	22	8%	10%	982	-5%	85%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	220	Erdgas	319	-11%	190%	45	-10%	124%	1.191	-73%	125%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst; Wasserrohrbruch; Auslagerung in Container ab 15.07.2015

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	997	Fernwärme	314	-1%	186%	29	-5%	46%	504	-14%	-5%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt; Mitversorgung durch WE 21068 Gesamtschule Merianstr.
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	654	Erdgas	29	1%	-73%	11	-65%	-46%	576	0%	9%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	935	Erdgas	102	19%	-8%	30	3%	52%	558	8%	5%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	793	Erdgas	259	-6%	136%	36	-7%	80%	489	4%	-8%	Hoher Strombedarf durch 2 Trockner im Dauerbetrieb wg. Feuchteschäden
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	50	15%	-55%	34	2%	72%	934	62%	76%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	180	Erdgas	148	-8%	35%	20	0%	2%	472	-54%	-11%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	Fernwärme	57	0%	-100%	11	3%	-45%	370	5%	-30%	Kennwert Heizung aus 2014.
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	398	Erdgas	198	-5%	80%	33	-7%	67%	511	0%	-3%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	826	Erdgas	39	-77%	-65%	28	1%	42%	676	-1%	28%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	793	Erdgas	213	-10%	92%	31	-3%	54%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	1.767	0	0	0%	-100%	21	-18%	5%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	60	22%	-45%	35	8%	75%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	833	Erdgas	85	-10%	-22%	25	16%	24%	527	3%	0%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	696	Fernwärme	110	-35%	-1%	33	-12%	64%	849	60%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	700	Erdgas	78	2%	-29%	49	6%	147%	1.249	37%	136%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	738	Fernwärme	82	3%	-26%	31	-1%	53%	577	9%	9%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	Fernwärme	264	59%	140%	33	-4%	66%	446	3%	-16%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	443	Fernwärme	247	0%	115%	30	0%	33%	968	83%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Die Kita wird ab 2015 unter der WE 21266 geführt
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	717	Erdgas	103	-11%	-6%	42	12%	112%	539	0%	2%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.399	Fernwärme	159	-5%	45%	26	-10%	32%	630	6%	19%	
32202	Kindertagesstätte	Peter-Griß-Str. 8	1.130	Erdgas	60	410%	-46%	20	-15%	2%	398	689%	-25%	Inbetriebnahme Neubau 15.11.2014
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	798	Fernwärme	91	4%	-17%	37	-7%	84%	973	-4%	84%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	761	Fernwärme	117	9%	6%	41	32%	106%	445	-50%	-16%	Umbau für unter Dreijährige voraussichtlich bis 1/2016
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	390	Fernwärme	157	0%	43%	26	-13%	32%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	310	Erdgas	283	42%	157%	40	10%	98%	0	0%	-100%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.290	Erdgas	119	-3%	8%	27	-16%	36%	446	-10%	-16%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	501	Fernwärme	171	27%	56%	40	2%	99%	0	0%	-100%	
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	437	Erdgas	155	1%	41%	30	-5%	52%	579	-15%	9%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	400	Erdgas	244	2%	122%	36	8%	81%	868	36%	64%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	91	-61%	-18%	55	10%	177%	588	18%	11%	Hoher Heiz- und Wasserverbrauch wg. mikrobiologischer Belastung des Trinkwassers. Stündlich Spülung aller Wasserauslässe
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	410	Fernwärme	306	136%	170%	33	6%	66%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	663	Erdgas	80	22%	-28%	32	14%	61%	552	-8%	4%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	756	Erdgas	147	-3%	33%	46	-20%	131%	360	-9%	-32%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	803	Erdgas	96	-9%	-13%	23	-2%	15%	697	-12%	32%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	783	Erdgas	151	3%	37%	30	-8%	51%	593	-7%	12%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	97	1%	-12%	36	-1%	79%	658	-13%	24%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	385	Erdgas	143	-3%	30%	27	0%	34%	704	36%	33%	
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	Erdgas	128	12%	16%	43	-1%	115%	466	-5%	-12%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	812	Erdgas	120	-21%	9%	39	-8%	97%	541	-12%	2%	Umbau für unter Dreijährige
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	329	Erdgas	153	0%	40%	33	3%	65%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	289	Erdgas	188	-6%	71%	34	-6%	69%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	670	Sonstige	157	4%	46%	23	-9%	14%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	985	Erdgas	114	0%	3%	33	19%	65%	577	-15%	9%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	370	Erdgas	132	-100%	-100%	24	-25%	21%	284	-46%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	766	Erdgas	84	7%	-23%	36	8%	78%	769	14%	45%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	580	Erdgas	137	-13%	29%	19	-10%	-3%	662	0%	25%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31094	Kindertagesstätte	Slabystr. 11	292	Fernwärme	645	26%	636%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abmietung zum 31.05.2016
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	451	Erdgas	117	5%	7%	42	-3%	109%	541	-3%	2%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	630	Erdgas	108	-11%	-1%	56	-11%	180%	524	-25%	-1%	
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	579	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	435	0%	-18%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
31095	Kindertagesstätte	St.-Tönnis-Str. 28	853	Heizöl	117	-7%	6%	15	-38%	-27%	534	2%	1%	CAD-Aufmaß, NGF 852 m ² davon 300 m ² Leerstand; Erneuerung Fenster abgeschlossen
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	613	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	450	Erdgas	238	-3%	121%	46	-5%	128%	0	0%	-100%	Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Fassade ungedämmt, EKW Heizung aus 2014
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	830	Erdgas	60	16%	-45%	26	-8%	32%	612	-14%	16%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	580	Erdgas	204	-13%	86%	29	-10%	44%	521	-31%	-2%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	566	Erdgas	119	-37%	11%	32	-3%	59%	626	0%	18%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	810	Erdgas	148	-9%	35%	22	-9%	8%	693	21%	31%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	628	Erdgas	89	0%	-19%	23	4%	13%	611	13%	15%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	88	2%	-20%	38	0%	90%	540	-14%	2%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	107	-13%	-3%	26	14%	31%	409	51%	-23%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	744	Erdgas	96	-1%	-13%	29	-3%	43%	681	-12%	29%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	896	Erdgas	108	-16%	-2%	28	-5%	40%	678	-7%	28%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	260	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	867	Erdgas	215	-12%	95%	21	-13%	6%	607	-8%	14%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	775	Fernwärme	94	19%	-14%	31	-8%	53%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	Erdgas	224	-47%	103%	76	-22%	278%	1.454	7%	174%	
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13a	843	Erdgas	101	100%	-8%	16	0%	0%	0	0%	-100%	Stromzähler seit 07/2015 korrekt angemeldet; Erdgas Splitting über Fläche

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	700	Erdgas	88	7%	-20%	24	0%	22%	496	-13%	-6%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	694	Erdgas	79	0%	-28%	22	-11%	11%	360	0%	-32%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	793	Erdgas	155	-8%	36%	26	4%	28%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
31105	Kindertagesstätte	Volksgartenstr. 25	382	Erdgas	218	-15%	98%	29	-8%	44%	610	-20%	15%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. CAD Aufmaß
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	815	Erdgas	134	0%	17%	23	16%	17%	493	0%	-7%	EKW Heizung/Wasser aus 2014.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	150	13%	36%	22	67%	10%	393	26%	-26%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	798	Fernwärme	49	-3%	-56%	24	36%	18%	185	-71%	-65%	Verbrauch wg. falscher Abrechnung für 2013 und 2014 korrigiert.
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	494	Heizstrom	108	4%	-2%	64	-7%	219%	687	-12%	30%	Wird voraussichtlich Ende 2016 abgerissen und unter neuer Adresse neu gebaut.
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	599	Erdgas	91	-16%	-18%	42	-4%	109%	653	-5%	23%	EKW Heizung aus 2014
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	754	Erdgas	144	-25%	31%	28	-17%	40%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	374	Erdgas	351	-5%	219%	44	-4%	118%	658	-4%	24%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	653	Erdgas	161	-8%	46%	25	-15%	25%	429	-6%	-19%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	298	Heizstrom	146	6%	32%	43	0%	115%	726	-3%	37%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	812	Fernwärme	224	-6%	98%	0	0%	-100%	740	0%	40%	EKW Heizung aus 2014
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	812	Nahwärme	136	-6%	24%	32	2%	58%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	803	Erdgas	164	-12%	49%	42	-26%	112%	640	-18%	21%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	612	Fernwärme	60	97%	-45%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Strom/Wasser ohne Angaben eines Verbrauches. EKW aus 2014
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	759	Fernwärme	196	12%	78%	28	-2%	39%	585	4%	10%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	686	Fernwärme	127	-8%	17%	25	-13%	23%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014. NKA Wasser ohne Verbrauchsangabe.
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.031	Fernwärme	104	-6%	-5%	27	-13%	35%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	648	Erdgas	126	-100%	-100%	28	8%	38%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2014
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	558	Erdgas	227	-9%	106%	38	-8%	90%	1.152	-9%	118%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.380	Fernwärme	101	11%	-21%	24	-1%	-14%	400	5%	-17%	
	Grünobjekte													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.219	Erdgas	124	1%	13%	28	10%	38%	46.751	1000%	1269%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	204	0	0	0%	-100%	129	59%	544%	2.167	23%	-37%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	536	Erdgas	238	27%	116%	23	-13%	13%	3.905	1%	14%	0
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	122	0	0	0%	-100%	117	19%	486%	5.811	33%	70%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	57	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.965	19%	-42%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31	0	0	0%	-100%	3	95%	-87%	6.839	64%	100%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am botanischen Garten 19	4.909	Fernwärme	522	7%	281%	19	-9%	-76%	2.955	-29%	-15%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.427	Erdgas	528	97%	380%	0	-19%	-100%	483	-13%	-86%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	48	0	0	0%	-100%	33	484%	66%	2.646	0%	-23%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	41.444	45%	1114%	Nur Wasserversorgung; Anmietung der ehemaligen Trauerhalle durch AFK Köln GmbH
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloss	97	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtpark	43	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.328	Erdgas	140	-18%	27%	50	59%	151%	266	-53%	-92%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	159	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	7.563	26%	121%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.362	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	17	0	0	0%	-100%	193	-3%	866%	10.118	10%	196%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	83	0	0	0%	-100%	74	109%	272%	4.916	22%	44%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	315	0	0	0%	-100%	54	5%	168%	663	14%	-81%	Botanischer Garten
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	364	0	0	0%	-100%	50	-67%	150%	103.082	-35%	2919%	Keine Heizung, Teichanlage wird mit Frischwasser gefüllt; 2016: Teichanlage wg. Suchaktion geleert und wieder befüllt.
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	156	Flüssiggas	66	-22%	-40%	23	27%	13%	6.199	20%	82%	Kühlanlage für Särge; Heizung mit Flüssiggas, keine Jahresverbräuche
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	142	0	0	0%	-100%	134	23%	569%	7.127	-2%	109%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46	0	0	0%	-100%	71	-84%	257%	157.978	42%	4526%	ein Stromzähler falsch abgerechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.036	Erdgas	265	-3%	141%	13	3%	-34%	2.851	5%	-17%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	54	0	0	0%	-100%	22	158%	8%	56.074	1713 %	1542%	Keine Heizung, seit 2015 Wasserrohrbruch und defekter Wasserhahn, Reparatur im April 2016
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	153	0	0	0%	-100%	88	22%	340%	8.392	66%	146%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str. 49	990	Flüssiggas	54	-39%	-51%	7	-4%	-67%	560	39%	-84%	Naturerlebnispark für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser.
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	67	0	0	0%	-100%	11	-31%	-44%	1.373	-2%	-60%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	4.733	26%	39%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	491	Erdgas	346	2%	215%	27	9%	34%	1.686	24%	-51%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.251	Holz/Flüssiggas	72	-34%	-35%	23	-6%	13%	746	1%	-78%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	199	0	0	0%	-100%	173	0%	767%	3.176	-31%	-7%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	500	Erdgas	426	-10%	288%	35	-3%	73%	1.854	50%	-46%	separate Heiz-Therme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58	0	0	0%	-100%	57	78%	187%	2.534	73%	-26%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	916	Erdgas	185	16%	68%	31	4%	54%	27.561	-14%	707%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	166	0	0	0%	-100%	136	90%	578%	1.494	10%	-56%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	760	0	0	0%	-100%	35	38%	77%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	Heizöl	159	-7%	44%	10	4%	-52%	662	0%	-81%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47	0	0	0%	-100%	0	-83%	-99%	2.255	12%	-34%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	19	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	632	0%	-82%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	69	0	0	0%	-100%	4	-96%	-82%	3.522	30%	3%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m ²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m ² a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m ²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	261	0	0	0%	-100%	80	3%	302%	1.678	32%	-51%	Beheizung der Trauerhalle mit Strom, keine getrennten Zähler.
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	495	Erdgas	181	30%	65%	78	19%	288%	4.503	48%	32%	
71030	Friedhof Fühligen	Kriegerhofstr.	125	0	0	0%	-100%	6	-21%	-69%	1.208	12%	-65%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	252	0	0	0%	-100%	35	41%	73%	2.603	30%	-24%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594	0	0	0%	-100%	8	0%	-60%	0	0%	-100%	Teilfläche wird an STEB vermietet
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	59	0	0	0%	-100%	8	844%	-60%	68	-43%	-98%	Forsthaus/Arbeiterunterkunft
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	85	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	42	0	0	0%	-100%	1	59%	-97%	2.905	23%	-15%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	196	0	0	0%	-100%	172	33%	761%	15.133	241%	343%	Keine Heizung
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	48	0	0	0%	-100%	4	0%	-81%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.406	Erdgas	106	106%	-3%	39	37%	97%	13.864	31%	306%	Zähler wurde von RE rückwirkend ab 2009 abgerechnet, Verbrauch wurde von EM wegen falscher Zählerstände in der Rechnung korrigiert.
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	98	0	0	0%	-100%	1	-91%	-95%	12.010	-17%	252%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	46	0	0	0%	-100%	76	-25%	279%	8.348	34%	144%	Keine Heizung
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	147	0	0	0%	-100%	37	-51%	87%	1.156	10%	-66%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	871	Erdgas	188	-4%	71%	103	13%	413%	2.237	2%	-35%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	443	Erdgas	171	-24%	113%	5	-12%	-79%	607	247%	-74%	Forstrevier Irh. Süd
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	2.762	-6%	-19%	Nur Wasserversorgung
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	219	0	0	0%	-100%	188	58%	839%	0	0%	-100%	Büro, Arbeiterunterkunft und Lager, Heizung mit Strom
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	82	0	0	0%	-100%	41	-18%	103%	2.866	-45%	-16%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2015 [m²]	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr2	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2015 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr3	Differenz zum Vergleichswert	
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.598	Erdgas	371	19%	237%	40	3%	98%	6.981	74%	104%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsalle e	251	0	0	0%	-100%	74	0%	269%	2.135	0%	-37%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsalle e	99	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	345.89 9	367%	10029%	Arbeiterunterkunft; Teich hatte 2014/2015 ein Leck, er wurde mehrfach gefüllt um das Leck mit Schwebteilchen zu verschließen.
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	91	0	0	0%	-100%	54	-25%	169%	3.088	35%	-10%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	187	Erdgas	309	-18%	181%	43	220%	114%	4.251	128%	24%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	112	0	0	0%	-100%	38	7%	89%	3.143	-50%	-8%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	576	0	0	0%	-100%	12	1%	-40%	5.541	-2%	62%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.594	Erdgas	161	8%	46%	19	-5%	-5%	1.468	16%	-57%	
71056	Friedhof Delbrück	Turner Str.	31	0	0	0%	-100%	125	46%	523%	18.548	26%	443%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	697	0	0	0%	-100%	56	-8%	180%	9.706	73%	184%	
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	924	Erdgas	48	2%	-56%	21	57%	3%	278	10%	-92%	Botanischer Garten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale